

Anexa nr. 6
la Anunț de participare

Specificația tehnică:

 Obiectul: **Centrale termice de încălzire**

 Numărul: **Nº VMTG-16/24 din 28/05/2024**
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6, 7, 8, 9:

Nr.	Denumirea bunurilor solicitate	UM/ Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Centrale termice de încălzire	3 buc.	Conform Caietului de sarcini	Gassero Alucon 90 kW		Turcia	GASSERO ISI TEKNOL OJILERİ	Centrala termică de tip turbo în condesație monocircuit, cu putere 90 kW. Centralele termice trebuie să aibă dimensiuni compacte și o greutate redusă pentru a permite utilizarea eficientă a spațiului stabilit pentru instalarea sa. Panoul de control trebuie să fie prevăzut cu un capac care va proteja automatizarea de efectele nocive ale mediului. Pentru siguranța completă a centralei, e necesar să fie dotată cu dispozitive de protecție afișate pe placa de control: - Supapa de siguranță de protecție împotriva presiunii crescute a lichidului de răcire (6 bar); - Dispozitiv de siguranță împotriva presiunii scăzute a apei (0,8 bar), care blochează funcționarea cazanului la presiune scăzută a lichidului de răcire; - Dispozitiv pentru protejarea circuitului de încălzire împotriva supraîncălzirii lichidului de răcire (85 grade C); - Termostat pentru limitarea temperaturii

								lichidului de răcire (105 grade C); - Dispozitiv de protecție împotriva supraîncălzirii gazelor arse (95 grade C); - Dispozitiv de protecție la joasă tensiune (170 V); - Protecție împotriva stingerii flăcării; - Termostat limită de siguranță a temperaturii arzătorului (260 grade C); - Protecție la îngheț; - Aerisire automată; Manual de exploatare; - Controlează robinetul de gaz, ventilatorul și pompa de circulație - Flacăra din arzător întotdeauna monitorizată cu ajutorul unui electrod de ionizare, vizualizare pe panoul de control a LED-ului și a simbolului corespunzător de pe panou - Posibilitatea programării pe intervalele de timp dorite pentru pornirea centralei în zilele și perioadele dorite după timp - Posibilitatea de funcționare în mai multe moduri: a) mod automat, temperatura camerei este controlată în Pagină 2 din 2 conformitate cu programul de timp. Temperatura este setată în conformitate cu programul de încălzire „Valori de confort” sau „Valori reduse” -b) mod de protecție, cu protejare de la îngheț (temperatură în funcție de valoarea de referință de protecție împotriva înghețului) în absența unei întreruperi de curent, alte funcții de protecție sunt active, comutare automată vară/iarnă (funcții ECO) și automată 24 - limitare oră de încălzire
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2	Boiler cu două schimbatoare de caldură	3 buc.	Conform Caietului de sarcini	Galmet 500L SGW(S) B Skay 2 serpentine		Polonia	Galmet	Volum 500 l Grosimea izolației peretelui: de la 100 mm până la 110 mm Presiune maximă de lucru 8 bar Temperatura maximă a apei: 75°C Alimentare: 380V, 50Hz Puterea elementului: 9 kW Diametru de conectare: 1 inch Suprafața schimbătorului de căldură superior: 1,14 m2 Suprafața schimbătorului de căldură inferior: 2 m2
---	--	--------	------------------------------	--	--	---------	---------------	---

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristicilor tehnice a bunurilor propuse.

Semnat:

Numele, Prenumele: Mereacre Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL AM Sisteme

Adresa: Republica Moldova, or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a

Data: „12” iunie 2024