ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ
www.moldavcable.com
3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10
МлКЗ

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Кабель коаксиальный АПВКтр 16/16

Партия № ___12_____длина _3600___м

Виды испытаний или проверки			Требования НД	Результаты испытаний
Конструкция жил	Внутреннего проводника		7x1,71	7x1,71
	внешнего		12x1,32	12x1,32
	несущего тросса		7x040	7x040
Проверка конструктивных размеров	толщины изоляции	внутреннего проводника	не менее **1,07 мм**	1,32
		внешнего проводника	не менее **1,43 мм**	1,68
		трос	не менее **1,43 мм**	1,71
Проверка внешнего вида			На поверхности изоляции не должно быть трещин, посторонних включений проминов	соотв
Испытание переменным напряжением, по категории **ЭИ-2**,		внутренней. изоляции	**21 кВ**	выдерж
		внешней .изоляции	**25 кВ**	выдерж
Испытание напряжением по категории **ЭИ-1** в течение 1мин			**2500 В**	выдерж
Проверка эл. сопротивления проводника		внутреннего	не более **1,91** Ом/км	1,87
		внешнего		1,88
Проверка эл. сопротивления изоляции проводника, на 1 км		внутреннего	не менее **1x 10^6** Ом	18x 10^6
		внешнего		14x 10^6
Определение разрывного усилия , не менее			5021 Н	5105
Проверка маркировки и упаковки			На кабеле не более чем через каждые 1000мм д.б нанесен маркоразмер , код-завода изготовителя, год выпуска кабеля	Через 1000мм нанесено АПВК тр 16/16 Молдавкабель. 2025, метровая метка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Указанная продукция соответствует требованиям ТУ 29.00213049-002-2020, ТТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: кабель коаксиальный состоящий из двух алюминиевых проводников расположенных соосно и разделенных изоляцией, с продольно уложенным стальным тросом. Изоляция внутреннего проводника из силанольносшивающегося полиэтилена, внешнего проводника и троса из поливинилхлоридного пластиката. .

- Кабель . предназначен для передачи и распределения электрической энергии в силовых и осветительных сетях на $U_{пер}$ до 380 В и частотой до 50Гц.

Старший контролер ОТК_____Л.А.Добровольская

ОТК 44

Дата __январь____2025 г