



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)
Сертификат соответствия: № Ф СМЗ 360.05X 14. 00309

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Марка провода **АВТ 2х6**

Барабан № _____ кол-во бухт - _____
партия № _____ длина, м _____
масса нетто, кг _____ масса брутто, кг _____

Показатели качества	требования	факт
Толщина изоляции жил, мин, мм	0,8	1,05
Мин толщина изоляции троса, мм	0,5	0,75
Конструкция троса, не менее	7х0,5	7х0,5
Строительная длина, не менее м (при поставке в бухтах оговаривается с потребителем)	110	≥ 1000
Эл. сопротивление жил, не более, Ом/км при 20°C ⁰	5,11	5,08
Испытательное напряжение, В	2500	выдерж

Указанная в настоящем сертификате продукция соответствует требованиям
ТУ 16.К71-015-87 ТТ

Начальник ОТК



Штамп ОТК

Т.П.Калужина

Дата

03 2023 г.