

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Balanesti**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Balanesti**
- 3. Obiectul achizițiilor Extinderea iluminatului public prin utilizarea corpurilor de iluminat moderne de tip LED sectorul nr.210 (Siiri) s.Balanesti si s.Gaureni r-l Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari in instalatii electrice				
1	RpEL01A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul	1 km	2,025
2	RpEL15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	6,00
3	RpEJ07B K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime,diametrul 100 mm,lungimea 9m	buc	3,00
4	RpCR22B K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica (4 stilpi din metal)	m2	5,40
5	33-04-017-1 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.Materiale si resurse : Win Cmeta 2000 indicatorul 33-04-017-1	1000 m	2,025
6	Pretul K=1,00	Conductor SIP 2x25mm2	m	2 025,00
7	33-04-014-2 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED 30W	buc	42,00
8	08-02-363-1 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	42,00

1	2	3	4	5
9	RpEQ01A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Revizia cutiilor cu cleme	buc	8,00
10	08-03-526-1 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00
11	08-02-376-17 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA	buc	6,00
12	08-02-376-22 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: indoirea CIA pe stilp de colt	buc	3,00
13	08-02-376-29 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	42,00
14	08-02-376-32 K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	2,00
15	RpED02A K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	63,00
16	RpEJ06C K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	42,00