



"IEK TRADE" SRL Republica Moldova, MD-2044,  
Chisinau, str. Maria Drăgan 21, c/f:1017600048348,  
tel/fax: +373 (22) 479065, 479066, 479067,  
info@iek.md, www.iek.md

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE N° 150-102022-MD

**Produsul:** Întrerupătoare automate de putere seria MASTER:  
- numărul de poli 3; capacitatea limită de rupere: 25; 35; 50 kA  
- curentul nominal: 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 630; 800;  
1250 A  
Cu declanșator electromagnetic: BA88-31, BA88-32, BA88-35, BA88-37, BA88-40;  
Cu declanșator electronic: BA88-32, BA88-35, BA88-39, BA88-40, BA88-43;  
Dispozitive adăugătoare pentru BA88:  
Contacte de avarie tip AKM, adăugătoare tip DKM, combinate tip AKDKM; acționări electrice tip ЭПМ,  
declanșatoare independente tip PHM, declanșatoare la tensiune minimă PММ, panouri de montaj tip  
ПММ

**Model/Tip:** **BA88:** SVA10-3-0016-02, SVA10-3-0025-02, SVA10-3-0032-02, SVA10-3-0040-02, SVA10-3-0050-02, SVA10-3-0063-02,  
SVA10-3-0080-02, SVA10-3-0100-02, SVA10-3-0125-02, SVA30-3-0100-02, SVA30-3-0125-02, SVA30-3-0160-02,  
SVA30-3-0200-02, SVA30-3-0250-02, SVA40-3-0250-02, SVA40-3-0320-02, SVA40-3-0400-02, SVA50-3-0630-02,  
SVA50-3-0800-02, SVA11-3-0125-02, SVA31-3-0250-02, SVA71-3-0400-02, SVA71-3-0630-02, SVA51-3-0800-02,  
SVA00-3-0010-02, SVA00-3-0016-02, SVA00-3-0020-02, SVA00-3-0025-02, SVA00-3-0032-02, SVA00-3-0040-02,  
SVA00-3-0050-02, SVA00-3-0063-02, SVA61-3-1250-02, SVA61-4-1250-02; **AKM:** SVA10D-AK-1-02, SVA30D-AK-1-02,  
SVA40D-AK-1-02, SVA70D-AK-1-02, SVA71D-AK-1-02, SVA41D-AK-1-02, SVA31D-AK-1-02, SVA11D-AK-1-02;  
**DKM:** SVA10D-DK-1-02, SVA30D-DK-1-02, SVA40D-DK-1-02, SVA70D-DK-1-02, SVA71D-DK-1-02, SVA41D-DK-1-02,  
SVA31D-DK-1-02, SVA11D-DK-1-02; **AKDKM:** SVA10D-AK-DK-02, SVA11D-AK-DK-02, SVA30D-AK-DK-02,  
SVA31D-AK-DK-02, SVA40D-AK-DK-02, SVA41D-AK-DK-02, SVA70D-AK-DK-02, SVA71D-AK-DK-02; **ЭПМ:**  
SVA10D-EP-02, SVA30D-EP-02, SVA40D-EP-02, SVA70D-EP-02, SVA11D-EP-02, SVA71D-EP-02, SVA41D-EP-02,  
SVA31D-EP-02; **PHM:** SVA10D-RN-02, SVA30D-RN-02, SVA40D-RN-02, SVA70D-RN-02, SVA71D-RN-02, SVA41D-RN-02,  
SVA31D-RN-02, SVA11D-RN-02; **PMМ:** SVA10D-RM-02, SVA30D-RM-02, SVA40D-RM-02, SVA70D-RM-02,  
SVA71D-RM-02, SVA41D-RM-02, SVA31D-RM-02, SVA11D-RM-02; **AKDKM:** SVA10D-AK-DK-02, SVA11D-AK-DK-02,  
SVA30D-AK-DK-02, SVA31D-AK-DK-02, SVA40D-AK-DK-02, SVA41D-AK-DK-02, SVA70D-AK-DK-02,  
SVA71D-AK-DK-02; **ПММ:** SVA10D-PM1-R-02, SVA30D-PM1-R-02, SVA40D-PM1-R-02, SVA70D-PM1-R-02,  
SVA71D-PM1-R-02, SVA41D-PM1-R-02, SVA31D-PM1-R-02, SVA11D-PM1-R-02

**Marca comercială** **IEK**

**Numele și adresa producătorului:** TENGEN GROUP  
Tengen Building, Dongfeng Industrial Park, Liushi Wenzhou, Zhejiang,  
P.R.C.

**Reprezentantul autorizat pe teritoriul Republicii Moldova:** Societatea cu Răspundere Limitată "IEK TRADE", Republica  
Moldova, MD-2044, or. Chișinău, str. Maria Dragan 21

Declarăm, că produsele înregistrate marca IEK, cu condiția că sunt instalate corect, deservite și utilizate în  
mod corespunzător în conformitate cu scopul lor, în conformitate cu reglementările, standardele aplicabile,  
instrucțiunile furnizorului, respectă cerințele următoarelor reglementări tehnice și standarde:

Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în  
cadru unor anumite limite de tensiune” (HG Nr. 745 din 26.10.2015):

SM SR EN 60947-2:2010+ A1:2011+ A2:2016  
în combinație cu:  
SM SR EN 60947-1:2010+ A1:2012+ A2:2016

**Declarația este întocmită în baza:**

Rapoartelor de teste № 11X/H-16.07/19, 12X/H-16.07/19, 13X/H-16.07/19, 14X/H-16.07/19, 13X/H-  
15.07/19, 14X/H-15.07/19, 15X/H-15.07/19, 16X/H-15.07/19, eliberat de Centrul de Testare  
"CERTIFICATION GROUP" Laboratorul de testări "HARD GROUP" atestat de acreditare  
№ RA.RU.21ЩЮ01

Societatea cu Răspundere Limitată  
"IEK TRADE"  
26.10.2022  
Republica Moldova, MD-2044, or. Chișinău  
str. Maria Dragan, 21  
(locul și data emiterii)

Tel.: +373 (22) 479-065, 479-066  
Fax: +373 (22) 479-067  
info@iek.md; infomd@md.iek.ru  
www.iek.md

