



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din "23" decembrie 2022

Stația de pompare Nr. 22

Modernizarea stației de pompare Nr.22, a avut loc în cadrul contractului nr. 2021101 din "16" aprilie 2021, încheiat între S.A. „Termoelectrica” și S.R.L.”HORUS ENERGY” privind modernizarea stațiilor de pompare SP 4 și SP 6 și SP 22.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul "01" decembrie 2022 – "16" decembrie 2022, fiind formată din:

Reprezentanții „TERMoeLECTRICA” SA:

Director general al întreprinderi (interimar)
Director Tehnic al întreprinderi
Director tehnic adjunct al întreprinderi (distribuție)
Șefa serviciu în industria prelucrătoare SE
Șefa serviciu în industria prelucrătoare SPOM
Șef secție în industria prelucrătoare SRT Botanica

Leu V.
Lupan A.
Virlan A.
Todiraș T.
Bugaian T.
Țîganu L.

Reprezentanții S.R.L.”HORUS ENERGY”:

Director general
Manager proiect
Director comercial

Balan V.
Pasecinic M.
Dodița E.

2. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Modernizarea stației de pompare Nr.22, S.A. „Termoelectrica”, adresa poștală, mun. Chișinău, str. Valea Crucii,10 a constat din:

- Construcții civile;
- Soluții termomecanice;
- Instalații Electrice;
- Automatizarea Proceselor Tehnologice.

3. Constatările comisiei de recepție:

A. Lucrările de modernizare a stației de pompare Nr.22 au fost finalizate la "**05**" septembrie 2022;

B. Lucrările au fost executate în corespundere cu prevederile **Caietului de Sarcini nr. 105/21 din "15" ianuarie 2021** și în corespundere cu documentația normativă în vigoare, cu respectarea proiectului tehnic.

4. Concluzia comisiei de recepție:

Se admite spre recepție la terminarea lucrărilor Stația de pompare nr.22, cu următoarele abateri, care nu influențează la exploatare stație de pompare în sezonul de încălzire 2022/2023 și care vor fi înlăturate, în funcție de disponibilitatea de a efectua lucrările în perioada de garanție:

1. De înlăturat observațiile la întrerupătorul nr 08Q1.
2. Verificarea suplimentară a armaturilor de secționare (V2R).

Se admite spre recepție la terminarea lucrărilor Stația de pompare Nr. 22.

5. Prezentul proces-verbal, conținând două file a fost încheiat astăzi 23.12.2022 în două exemplare.

Comisia de recepție:

„TERMOELECTRICA” S.A.:

Director general al întreprinderi (interimar)

Director Tehnic al întreprinderi

Director tehnic adjunct al întreprinderi (distribuție)

Șefa serviciu în industria prelucrătoare SE

Șefa serviciu în industria prelucrătoare SPOM

Șef secție în industria prelucrătoare SRT Botanica


V. Leu

A. Lupan

A. Virlan

T. Fodiraș

T. Bugaian

L. Țiganu

S.R.L. "HORUS ENERGY":

Director general

Manager de proiect

Director comercial


V. Balan


M. Pasecinic


E. Dodiță