

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1749122539501](#) / 21428873 din 05 iunie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de diagnosticare/ deservire/ mentenanță a generatoarelor electrice

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50530000-9	<u>Servicii de diagnosticare/ deservire/ mentenanță a generatoarelor electrice</u>	-str.Tiraspol 11/1-1 buc. -str. Kogălniceanu 53 -1 buc. -str. Mateevici 10 - 1 buc. - str. Bucuriei 14 – 1 buc.	RM		<p>Schimbarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filtru ulei; 2. Filtru aer; (la necesitate in dependenta de colmatarea filtru) 3. Filtru combustibil; 4. Ulei; 5. Antigel; (doar la grupurile mai vechi de 3 ani) antigelu se inlocuieste o data la 5 ani sau 3 ani, si in cazul cand a fost pe an 500 ore lucrate <p>Verificarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partea electronica; 2. Starea radiatorului și curățare după caz; 3. Tensionarea curelei ventilatorului; 4. Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; cu prezentarea verificarii (bon) 5. Funcționarea pompei de combustibil; 6. Sistemului de încălzire a motorului; 	<p>Schimbarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Filtru ulei; 7. Filtru aer; 8. Filtru combustibil; 9. Ulei; 10. Antigel; <p>Verificarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partea electronica; 2. -; 3. -; 4. Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; 5. Funcționarea pompei de combustibil; 6. -; 7. Siguranțelor, contactelor; 8. Verificarea pernelor antivibrante; 9. -; 10.-; 11.-; 12.Funcționarea pornirii în regim manual; 13.Funcționarea pornirii în regim auto; 14.-; 	

					<p>7. Siguranțelor, contactelor;</p> <p>8. Verificarea pernelor antivibrante;</p> <p>9. Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament;</p> <p>10. Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire;</p> <p>11. Funcționarea panoului de control;</p> <p>12. Funcționarea pornirii în regim manual;</p> <p>13. Funcționarea pornirii în regim auto;</p> <p>14. Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri;</p> <p>15. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora;</p> <p>16. Curățarea generatorului cu spalare</p> <p>17. Curățarea rezervorului (spalarea rezervorului filtrarea motorinei existente) la grupurile cu vechimea de peste 2 ani</p> <p>18. Verificarea în sarcina a stării de funcționare a generatorului de comun cu reprezentantul Beneficiarului.</p> <p>În caz de necesitate Prestatorul la solicitarea Beneficiarului va interveni (max 4 ore) pentru înlăturarea defecțiunilor apărute pentru intervenție</p>	<p>15. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora;</p> <p>16.-;</p> <p>17.-;</p> <p>18. Verificarea în sarcina a stării de funcționare a generatorului de comun cu reprezentantul Beneficiarului.</p>	
Total							

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Negrescu Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L. Adresa: MD-2015, str-la N. Zelinski 2 of. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova