

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1743686321913](#) din 03.04.2025

Obiectul achiziției: Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)							
1.	Secții nervurate în serpentină (schimbător de căldură) CO-110-02	Secții nervurate în serpentină (schimbător de căldură) CO-110-02	Republica Moldova	S.R.L. "Vibroprigor"	Секции оребренные змеевиковые СО-110-02. Условия эксплуатации - умеренно-холодный климат (УХЛ), диапазон рабочих температур при эксплуатации «-60...+40*С», для работы в закрытых помещениях с природной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических условий. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ с запылённостью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Греющий теплоноситель - насыщенный сухой (перегретый) пар, с температурой не более 300 °С, давлением до 1,6 МПа. Теплоотдающий элемент изделия (ТОЭ) выполнен из стальной (ст. 20) бесшовной несущей трубы 16х2,5 мм ГОСТ 8734 (ДСТУ 8939:2019) с алюминиевым накатным оребрением 37 мм. Промежуточные стойки и гребенки служат для поддержания теплоотдающих элементов от соприкосновения друг с другом и	Секции оребренные змеевиковые СО-110-02. Условия эксплуатации - умеренно-холодный климат (УХЛ), диапазон рабочих температур при эксплуатации «-60...+40*С», для работы в закрытых помещениях с природной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических условий. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ с запылённостью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Греющий теплоноситель - насыщенный сухой (перегретый) пар, с температурой не более 300 °С, давлением до 1,6 МПа. Теплоотдающий элемент изделия (ТОЭ) выполнен из стальной (ст. 20) бесшовной несущей трубы 16х2,5 мм ГОСТ 8734 (ДСТУ 8939:2019) с алюминиевым накатным оребрением 37 мм. Промежуточные стойки и	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)							
					провисания. Труба для коллекторов – труба стальная (ст.20) бесшовная 108х6 ГОСТ 8732 (ДСТУ 8938:2019). Площадь поверхности нагрева - 137,0 м2. Площадь фронтального сечения – 2,58 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,00494 м2. Число рядов теплоотдающих элементов – 4 ряда. Масса – 410 кг. Габаритные размеры: Длина – 2892 мм. Высота – 1060 мм. Глубина – 348 мм.	гребенки служат для поддержания теплоотдающих элементов от соприкосновения друг с другом и провисания. Труба для коллекторов – труба стальная (ст.20) бесшовная 108х6 ГОСТ 8732 (ДСТУ 8938:2019). Площадь поверхности нагрева - 137,0 м2. Площадь фронтального сечения – 2,58 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,00494 м2. Число рядов теплоотдающих элементов – 4 ряда. Масса – 410 кг. Габаритные размеры: Длина – 2892 мм. Высота – 1060 мм. Глубина – 348 мм.	

***Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.**

Semnat: _____
Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 11.04.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743686321913 din 03.04.2025
Obiectul achiziției: <u>Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Secții nervurate în serpentină (schimbătoare de căldură)											
1.	44620000-2	Secții nervurate în serpentină (schimbător de căldură) CO-110-02	buc	2,00	179 000,00	214 800,00	358 000,00	429 600,00	<u>Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vanzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Stefan cel Mare, 168, Republica Moldova], până la data de 01.07.2025.</u>	MD21ML022510000000004015	
		TOTAL					358 000,00	429 600,00			

Termen de garanție – 12 (doisprezece) luni

Semnat: 

Nume/prenume: Balan Valentin

Funcția: Administrator

Data: 11.04.2025

Denumirea operatorului economic S.R.L. „HORUS”

IDNO al operatorului economic 1002600011498

