

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 26.04.2024

Privind lucrarea Construcția a două rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Sîngerei. Etapa I, în cadrul contractului nr.141 din 01.12.2022 încheiat cu "TERMOȘISTEM" S.R.L., pentru lucrările de construcție Construcția a două rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Sîngerei. Etapa I.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 05 din 09.02.2023, eliberată de Primarul orașului Sîngerei la 09.02.2023, cu valabilitate pînă la 08.02.2024.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii 24.04.2024-26.04.2024, fiind formată din:
Presedintele comisiei,
Covaliov Arcadie, primarul orașului Sîngerei.
Membrii comisiei,
 1. Mocanu Tudor, consilier orășenesc.
 2. Dumbravă Ion, consilier orășenesc.
 3. Cocieru Gheorghii, arhitect-șef.
 4. Popescu Oleg, specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri.
 5. Pinzaru Pavel, specialist atestat în domeniul construcțiilor.
 6. Popușoi Igor, specialist atestat în domeniul construcțiilor.
3. Au mai participat în calitate de invitați la recepție:

Popa Iurie	-Responsabil Tehnic
Ursu Valeriu	-Director SRL "Termosistem"
Panțir Andrei	-Diriginte de Șantier
Constantin Roșca	-Autor de proiect
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a receptiona terminarea lucrărilor la Construcția a două rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Sîngerei. Etapa I.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Prezentarea documentației de proiect, cartea tehnică, avizul proiectantului, comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală după expirarea perioadei de garanție.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral str. Cîmpilor, Plămădeală, Bălț, Viilor, Constructorilor, Crăseș, Florilor, Cupcea, D. Cantemir, Gogol, M. Sadoveanu, Nuferilor, Testemițeanu, G. Adam, Hașdeu, C. Stere, P. Movilă, A. Hâjdeu, Muncii, L. Tolstoi, M. Cebotari, M. Lermontov, P. Botu, adresa poștală MD-6201, destinația rețele ingineresti (apeduct), compus din următoarele construcții Construcția a două rezervoare de apă potabilă (2buc.) volumul 500,0 m³, și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă lungimea totală 10406 m.l., și proiectul de execuție Construcția a două rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Sîngerei. Etapa 1 cu nr. 06/22-AE din 2022.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei,

Covaliov Arcadie, primarul orașului Sîngerei.

Digitally signed by Covaliov Arcadie

Date: 2024.04.30 09:19:09 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Mocanu Tudor

Date: 2024.04.26 13:46:38 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Membrii comisiei,

Mocanu Tudor, consilier orașenesc. (*semnatură electronică*)

Dumbravă Ion, consilier orașenesc. (*semnatură electronică*)

Digitally signed by Dumbravă Ion

Date: 2024.04.26 14:22:17 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Digitally signed by Cocieru Gheorghe

Date: 2024.04.26 13:48:27 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Cocieru Gheorghe, arhitect-șef. (*semnatură electronică*)

Popescu Oleg, specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri. (*semnatură electronică*)

Digitally signed by Popescu Oleg

Date: 2024.04.26 13:52:51 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Pînzaru Pavel, Specialist atestat în domeniul construcțiilor. (*semnatură electronică*)

Popușoi Igor, Specialist atestat în domeniul construcțiilor. (*semnatură electronică*)

Digitally signed by Popușoi Igor

Date: 2024.04.29 11:22:14 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

10. Lucrarea Construcția a două rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Sîngerei. Etapa 1 este.

TRANSMISĂ EXECUTANTUL:

" " 2024

Digitally signed by Ursu Valeriu

Date: 2024.04.26 13:32:08 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



PRIMITĂ: INVESTITORUL:

" " 2024

Digitally signed by Covaliov Arcadie

Date: 2024.04.30 09:19:55 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Lista din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse.

1. Capacul caminului de vizitare la intersecția str. Sadoveanu cu str. Testemițeanu trebuie ridicată la nivelul carosabil.
2. Pe un sector din traseul M. Cebotari lipsește așternutul din beton asfaltic.
3. Plombarea pe unele sectoare nu este executată calitativ (observație vizuală).
4. S-a depistat în unele camine
31 apă pluvială.

Conform HG 285/1996, pun. 26, termenul de remediere nu vor depăși 90 zile calendaristice din momentul semnării procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Covaliov Arcadie

Digitally signed by Covaliov Arcadie
Date: 2024.04.30 09:20:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

Popa Iurie

Responsabil Tehnic