

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. 21172723 din 15 februarie 2024							
Obiectul achiziției: „Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări”							
N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Lotul 1</b> Interfața Siemens controller POL 871.72/STD	Climatix POL871.72/STD Controller	Germania	Siemens	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
2.	<b>Lotul 2</b> Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm	SAS31.53 Servomotor 400N 5.5 mm	Germania	Siemens	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
3.	<b>Lotul 3</b> Servomotor sistem de incalzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5 mm	SAS31.00 Servomotor 400N 5.5 mm	Germania	Siemens	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
4.	<b>Lotul 4</b> Presostat electromecanic Kpi: - 0,2...8 bar, conectare G¼	Presostat KPI 35 ( - 0.2-8 bat)	Danfoss	Danemarca	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
5.	<b>Lotul 5</b>	Trovis 5573 Heating and District Controller	Germania	Samson	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	

	Controller Samson Trovis 5573-1						
6.	<b>Lotul 6</b> Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G = 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet	Pompa Modula 25-12- 180 BLUE	Elvetia	Biral AG	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	
7.	<b>Lotul 7</b> Supapă electromagnetă (BDA, ODE sau Danfoss) Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM)	Supapa electromagnetica EV220S, Dn 15, NC, 230 VEV	Danfoss	Danemarca	Conform Caietului de sarcini	Conform Caietului de sarcini	

Semnat: \_\_\_\_\_

Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**

Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66** \_\_\_\_\_

În calitate de: **director**