

6  
2

**Serviciile de întreținere**- constau în asigurarea parametrilor de funcționare optimă a instalațiilor frigorifice, monitorizarea parametrilor de lucru a aparatelor, executarea manevrelor de reglare, întreținerea suprafeței de schimb de căldură și a compresorului, evacuarea aerului și uleiului din instalație, verificarea în timpul exploatării, verificarea ungerii și răcirii compresorului, verificarea presiunii de lucru. Servicii de reparație-constau în totalitatea serviciilor necesare a fi executate în cazul unor defecțiuni sau premise care anunță defecțiuni a instalațiilor frigorifice ( componente ventilatoare, panou electric, compresoare, evaporatoare, baterii de condensare) Toate reparațiile executate se vor efectua conform specificațiilor tehnice ale utilajelor /echipamente electrice.

Camere și agregate frigorifice, dulapuri frigorifice și congelatoare - **monitorizare cel puțin o dată pe lună.**

Frigidere de uz casnic, Lada frigorifica pentru de congelare și utilajul tehnologic de bucătărie (Plită PSEM- 0,6 , Cuptor cu convenție modelo, unox-XB 803) - **monitorizare cel puțin o dată pe trimestru . Reparație după necesitate.**

**Timpul de intervenție la sediul beneficiarului va fi maximum 8 ore de la solicitare. Timpul de remediere este maximum 48 ore de la constatare.**

AVIZAT:



*23.01.2026.*  
**Arcadie Cojocari,**

**Director general SRL „FRIO-DINS”**