

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21008525 din 29.05.2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 2						
Centrala termica CSP Soroca CENTRALA BERETTA CITY 35 CSI		Italia	Beretta	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 34.9 kW; Randament 92.9 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 740 x 505 x 338; Presiunea maxima a apei in circuit-3 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator primar de caldura; Schimbator secundar ACM; Consum de gaz max- 3,98 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 90/40 °C; Consum de energie electrica 172 W; Pierderi de caldura prin corpus 0.07 %;	Tip combustibil –Gaz; Putere termica max- 34.9 kW; Randament 92.9 %; Tensiunea 220 B; Dimensiuni 740 x 505 x 338; Presiunea maxima a apei in circuit-3 bar; Presiunea max admisibila la gaz lichifiat P= 2.8-28 mBar; Schimbator primar de caldura; Schimbator secundar ACM; Consum de gaz max- 3,98 м3 час; Temperatura in circuit (max/min.) 90/40 °C; Consum de energie electrica 172 W; Pierderi de caldura prin corpus 0.07 %;	

				Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Volum vas expansiune , 8 L; Pompa de circulatie incorpora.	Presiunea max la gaz natural 20 mBar; Volum vas expansiune , 8 L; Pompa de circulatie incorpora.	
Lucrari tehnico-sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Soroca.				-		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Kazinst Grup SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1