

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,  
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. _____ din _____ 2023
Obiectul achiziției: <b>Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Prod Ucăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU</b>						
1.1. Aparate de aer condiționate de birou 9 000 BTU	Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU Inventor Neo N2VI-09/N2VO-09	C H I N A	I N V E N T O R	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică <b>9 000 BTU</b> ; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioră la răcire max. +43 °C -temperatura exterioră la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <b>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.</b>	- tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică <b>9 000 BTU</b> ; -clasa de eficiență energetică: A+++ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioră la răcire max. +50 °C -temperatura exterioră la încălzire min. -15 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /20/25.5/29/37dB, exterior 55.5 <b>Termen de garanție 36 luni.</b>	
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
<b>Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU</b>						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Prod Usătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2.1. Aparat de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Aparat de aer condiționat de birou 12 000 BTU Inventor Neo N2VI-12/N2VO-12	C H I N A	I N V E N T O R	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <p>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;</p> <p>-capacitate termică <b>12 000 BTU</b>;</p> <p>-clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+;</p> <p>-sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</p> <p>-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C;</p> <p>-interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C;</p> <p>-agent termic R32;</p> <p>-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014</p> <p><b>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</b></p>	<p>tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;</p> <p>-capacitate termică <b>9 000 BTU</b>;</p> <p>-clasa de eficiență energetică: A+++</p> <p>-sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</p> <p>-temperatura exterioară la răcire max. +50 °C</p> <p>-temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C</p> <p>-agent termic R32.</p> <p>-nivel de presiune acustică bloc interior /21/25/29/37.5dB, exterior 55.5</p> <p><b>Termen de garanție 36 luni.</b></p>	
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				<p>Montarea a 35 AAC noi</p> <p>Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	<p>Montarea a 35 AAC noi</p> <p>Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.</p>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Plamadeala Elena În calitate de: Director  
Ofertantul: ELCORA IMPEX SRL Adresa: STR. PUTNEI 28. MUN. CHISINAU