

**CAIET DE SARCINI**  
**verificarea funcționalității și deservirea substațiilor de înaltă tensiune**

Obiectul contractului	1) Mentenanța substațiilor de transformare 2) Mentenanța substațiilor de distribuție
Entitatea contractantă	Societatea cu Răspundere Limitată „Arena Națională”
Adresa amplasării	Mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Calea Orheiului, 130
Modalitate de plată	Lunar prin transfer bancar conform facturii fiscale
Termen de achitare	Până la 14 zile lucrătoare după emiterea facturii fiscale

<b>Particularitățile privind deservirea tehnică</b>	
1.	Inspecția vizuală a stării echipamentelor și a fixării dispozitivelor de comutare, izolatoarelor, barelor colectoare și cablurilor
2.	Elaborarea unei liste a lucrărilor de întreținere a echipamentelor de înaltă tensiune
3.	Curățarea spațiilor și suprafețelor de praf și posibile scurgeri de ulei
4.	Determinarea gradului de uzură a componentelor și elementelor importante ale echipamentelor pentru a identifica sarcinile pentru deservire
5.	Întărirea și ungerea conexiunilor de contact și altor părți și conexiuni de mobile
6.	Adăugarea uleiului de transformator în caz de scurgere
7.	Efectuarea inspecțiilor periodice ale echipamentelor conform unui plan de evaluare a performanței de către personalul de inginerie și tehnic
8.	Identificarea dereglărilor care pot avea ca rezultat defectarea bruscă a echipamentului
9.	Verificarea nivelului de ulei privind corespunderea cu marcajul de temperatură din conservator
10.	Verificarea siguranțelor
11.	Verificarea stării carcaselor transformatorului
12.	Verificarea prezenței și funcționalității conductorilor de împământare
13.	Verificarea absenței supraîncălzirii conexiunilor de contact ale pieselor sub tensiune
14.	Inspecții selective ale rețelelor electrice de forță (conform graficului)
15.	Verificarea stării etichetelor de pe cablu
16.	Verificarea stării echipamentului de protecție împotriva incendiilor la stațiile de transformare
17.	Verificarea prezenței și stării de funcționare a panourilor de avertizare și semnelor de siguranță
18.	Inspecția vizuală a echipamentului de cablu și a echipamentului de legare liniară, precum și a conductoarelor de împământare pe stâlpii liniilor electrice
19.	Înlocuirea pieselor de schimb și a consumabilelor care asigură buna funcționare a echipamentelor se vor efectua din contul prestatorului (materiale izolante, șuruburi, șine, contacte)
20.	Întocmirea actelor ce confirmă deservirea tehnică periodică a utilajelor și echipamentelor

Administrator \_\_\_\_\_ **Sergiu STANCIU**