

А К Т

о приемки установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт) в эксплуатацию

с. Truseni

«02» 04 2014г.

Рабочая комиссия, назначенная **SC „VILA DEMETRA” SRL**
(наименование организации заказчика)

В составе:

Председателя - представителя заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.** *Cașin Vadim*
(должность, фамилия, имя, отчество) *Stolci Vladimir*

Членов комиссии представителей:

Монтажно-наладочной организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлена к приемке **Установка автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт)**
(наименование установки)

смонтированная на объекте **VILA DEMETRA CASA PAZEI cod.13**
(наименование объекта)

по ACORD ADITONAL nr.19 din 08.08.2012, ACORD ADITONAL nr.25 din 04.12.2012, ACORD ADITONAL nr.34 din 23.05.2013 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011
(договору, акту обследования)

2. Монтажные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование монтажной организации)

с «09» января 2013г. по «16» января 2013г. продолжены с «03» июля 2013г. по «08» июля 2013г. и завершены с «09» октября 2013г. по «11» октября 2013г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL “EVENTUS-PRIM”**
(наименование наладочной организации)

с «10» декабря 2013г. по «28» февраля 2014г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установку автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт) прошедшую комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «02» 04 2014г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт) от 02.04.2014.

Комиссия:

Председатель комиссии ing. Valeriu Vadim 
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)



А К Т

Об окончании пусконаладочных работ установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт).

s. Truseni

«02» 04 2014г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **тех. Дир. Ляхомский В.С.**..... *ing. Vasile Vodin* *Vasile Vodin*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **тех. Дир. Стратулат Владимир Владимирович**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Установила, что:

с «10» декабря 2013г. по «28» февраля 2014г.

SRL "EVENTUS-PRIM".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы **установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт)**.....
(наименование установки)

смонтированной на объекте **VILA DEMETRA CASA PAZEI cod.13**.....
(наименование объекта)

согласно ACORD ADITIONAL nr.19 din 08.08.2012, ACORD ADITIONAL nr.25 din 04.12.2012, ACORD ADITIONAL nr.34 din 23.05.2013 Anexe la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.

В результате проведенных работ выполнена: пуско-наладка установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт).

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

К акту прилагается:

Ведомость смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика *[Signature]* *[Signature]*

Монтажно-наладочной организации..... *[Signature]*



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования установки автоматической охранно-пожарной сигнализации (центральный пульт)

на объекте **VILA DEMETRA CASA PAZEI cod.13**.....
 (наименование строительства)

согласно ACORD ADITIONAL nr.19 din 08.08.2012, ACORD ADITIONAL nr.25 din 04.12.2012, ACORD ADITIONAL nr.34 din 23.05.2013 Anexa la Contract de antrepriză nr. 086/11 din 11.11.2011.....

№	Наименование	Количество
1	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ»	1 шт.
2	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8»	3 шт.
3	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ»	6 шт.
4	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ «ОРИОН» исп.127	1 шт.
5	Электронный ключ защиты Guardant Stealth.	1 шт.
6	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «С2000-ПУ»	3 шт.
7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ/ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232/RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ «С2000-ПИ»	1 шт.
8	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС»	1 шт.
9	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01)	1 шт.
10	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А	1 шт.
11	Выключатель автоматический 1P-C Ip=4A	1 шт.
12	Аккумулятор =12В 4А/ч	2 шт.
13	Микропереключатель	1 шт.
14	ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ «С2000-М»	1 шт.

Принял тех. Дир. **Ляхомский В.С.**..... *ing. Valin Vlad St. Alex.*
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал тех. Дир. **Стратулат Владимир Владимирович**.....
 (должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ

приёмо-передачи исполнительной документации

s.Truseni

«02» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику была передана следующая исполнительная документация:

Перечень исполнительной документации VILA DEMETRA Casa pazei cod.13 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Паспорт АЦДР.426469.012 ПС	1
2	КОНТРОЛЛЕР ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ «С2000-КДЛ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.012 ИМ	1
3	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ СЕТЕВОЙ «БЗС» Этикетка АЦДР.426475.003 ЭТ	1
4	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ «С2000-АР8» Этикетка АЦДР.426461.003 ЭТ	3
5	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ RS-232/RS-485, ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ «С2000-ПИ» Инструкция по монтажу АЦДР.426469.019 ИМ.	1
6	БЛОК ЗАЩИТНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ «БЗК» (исп.01) АЦДР.426475.002-01 «БЗК» (исп.02) АЦДР.426475.002-02 Этикетка.	1
7	РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП-24В-3А-4Ач "Protection" Руководство по эксплуатации	1
8	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ» SMD вер. 1.12 Этикетка АЦДР.426469.015-01 ЭТ	4
9	БЛОК ИНДИКАЦИИ «С2000-БИ» SMD вер. 2.23 Этикетка АЦДР.426469.015-01 ЭТ	1
10	Упаковка ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ «ОРИОН» исп.127 выпуск 7.6.3 зав.№31978	1
11	Упаковочный лист «ОРИОН»	1
12	Компакт-диск АРМ «Орион», выпуск 7.6.3	1
13	Электронный ключ защиты Guardant Stealth. Число подключаемых устройств – 127. Заводской номер – 31978 от 6.08.12	1
14	Автоматизированное рабочее место оператора ОРИОН выпуск 7.6 Руководство пользователя Р.АЦДР.00018-91-01	1
15	Автоматизированное рабочее место оператора ОРИОН ВИДЕО выпуск 7.6 Руководство пользователя Р.АЦДР.00130-91-01	1
16	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «С2000-ПУ» Этикетка АЦДР.426469.018 ЭТ	2
17	«УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ» DT 013/08 – ОПС. CASA PAZEI. В составе: исполнительный проект (4 листа) и спецификация оборудования (2 листа).	1
18	Ключ от шкафа ЩУОПС	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

М.П. _____

Şendrea Alexandru
ing. Băşin Valeriu



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П. _____



АКТ

приёмо-передачи оборудования в эксплуатацию

s.Truseni

«02» 04 2014г.

Мы, нижеподписавшиеся представители Заказчика SC "VILA DEMETRA" S.R.L. в лице директора Şendrea Alexandru и представители Исполнителя "EVENTUS-PRIM" S.R.L. в лице Директора Cotofana Valeriu удостоверяем, что Заказчику было передано следующее оборудование:

Перечень оборудования по объекту VILA DEMETRA Casa pazei cod.13 раздел ОПС:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол., шт.
1	Монитор: AOC 2752V (E2752VA) № TFCMN26BAXK2DN (FJCD4JA000529)	1
2	Клавиатура: HID Logitech K120	1
3	Мышь: Logitech: RX250	1
4	Персональный компьютер (системный блок) тип шасси - Desktop Case, в комплекте: ЦП: Intel(R) Core(TM) i3-3225 CPU @ 3.30GHz; Память: Nanya M2F4GH64CB8NB6N-CG, № 74A91244h; Дисковый накопитель: WDC WD5000AAKX-00ERMA0 (465 Гб, IDE); Оптический накопитель: TSSCorp CDDVDW SH-224DB № R93E6YADA02XNB; Системная плата: Gigabyte H61M-DS2 rev.4.0 № 134260019515; Пакет ПИТ: Windows Vista Business SP1 32-bit Russian 1 pk №13046308; CD driver: Gigabyte Ver.1.61; CD Driver: E2752V; Microsoft Windows XP Professional RUS Service Pack 3;	1
5	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ «ОРИОН» исп.127 выпуск 7.6.3 зав.№31978	1
6	Электронный ключ защиты Guardant Stealth. Число подключаемых устройств – 127. Заводской номер – 31978 от 6.08.12	1

ЗАКАЗЧИК:

SC "VILA DEMETRA" S.R.L.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

S.R.L. "EVENTUS-PRIM"

М.П.



М.П.

