

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21548722 din 15.01.2026
Obiectul de achiziției: Sistemului de semnalizare incendiu cu montare, programare, pornire și reglare la instituția publică de educație timpurie nr.8, din mun.Orhei, sectorul Nord, str. Constantin Negruzzi nr.105

NR.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	6	7
1	DHI-HY-1025R 	Conform caietului de sarcini	Panou de control adresabil pentru sistemul de alarmă incendiu; Afișaj: ecran LCD 4,3" (480 × 272); Capacitatea sistemului: 500 de dispozitive; Tensiune de alimentare: 90–240 V curent alternativ / 50 Hz, 60 Hz; Grad de protecție: IP30; Temperatura de funcționare: de la –10°C până la +40°C; Dimensiuni: 333,0 mm × 115,0 mm × 480,0 mm; Greutate: 7 kg; Culoare: gri. Număr de bucle (Loop): 2 Capacitate buclă: 508 Alimentare principală: AC 90–240 V / 50 Hz, 60 Hz Baterie de rezervă: 2 × baterii 12 V / 5 Ah
2	DAHUA DHI-HY-1410	Conform caietului de sarcini	Modul de releu adresabil 1out

3	DHI-HY-1301B-CTXF 	Conform caietului de sarcini	Detector de fum adresabil cu bază, destinat controlului sistemului de alarmă incendiu; Metodă de adresare: codificator electric; Cablare: două fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1–254; Distanță de comunicare: ≤ 1500 m (4921,26 ft); Sursă de alimentare: 24 V DC; Dimensiuni: 100 mm × 50 mm; Greutate: 102 g; Culoare: alb. Tensiune de intrare: DC 24 V (16 V–28 V) Curent în regim standby: $\leq 0,18$ mA Curent în alarmă: $\leq 0,28$ mA Indicator: LED roșu Interval de programare: 1–254
4	DHI-HY-1200R-CTXF 	Conform caietului de sarcini	Buton manual adresabil cu bază, destinat transmiterii semnalelor de alarmă către panou; Metodă de adresare: codificator electric; Cablare: două fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1–254; Distanță de comunicare: ≤ 1500 m (4921,26 ft); Sursă de alimentare: 24 V; Dimensiuni: 90 mm × 90 mm × 44 mm; Greutate: 136 g; Culoare: roșu. Tensiune de intrare: DC 24 V (16 V–28 V) Curent în regim standby: $\leq 0,1$ mA Curent în alarmă: $\leq 0,17$ mA Indicator: LED roșu Interval de programare: 1–254
5	DHI-HY-1500B-CTXF 	Conform caietului de sarcini	Dispozitiv adresabil de avertizare cu stroboscop, destinat transmiterii semnalelor sonore și luminoase în caz de incendiu; Nivel sonor alarmă: 75 dB–115 dB la distanța de 3 m (A); Frecvența de flash: 1,5 Hz – 2,0 Hz; Sursă de alimentare: DC 24 V; Dimensiuni: 125 mm × 80 mm × 40 mm;

			Greutate: 118 g; Culoare: roșu. Tensiune de intrare: DC 24 V (16 V–28 V) Curent în regim standby: $\leq 0,12$ mA Curent în alarmă: ≤ 7 mA Putere sonoră: 75–115 dB(A) la 3 m Interval de programare: 1–254
6	Indicator LED PL-EXIT INDICATOR EXIT PANLIGHT P31786	Conform caietului de sarcini	Indicator LED evacuare urgenta acumulator PL-EXIT INDICATOR EXIT PANLIGHT P31786
7	Placa Incendiu 210x75mm	Conform caietului de sarcini	Inscripția „Incendiu” pentru OPS-24 VEGA
8	Releu intermediar 12v	Conform caietului de sarcini	Releu intermediar 12v
9	Fixare	Conform caietului de sarcini	Elemente de fixare
10	Conectori	Conform caietului de sarcini	Elemente de conexiune
11	HD - PB0501 ПИП(5A)	Conform caietului de sarcini	Sursă de alimentare de rezervă în impuls 12 V / 5 A. Protecție integrată împotriva suprasarcinii, polarității incorecte, supraîncărcării și descărcării complete a acumulatorului. Funcție de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare: 190–265 V. Compatibilă cu acumulator: 7 Ah. Dimensiuni: 190 × 290 × 90 mm.
12	UL18-12V	Conform caietului de sarcini	Acumulator 12 V, 18 Ah Tip: plumb-acid Marcă: Ultracell, Anglia
13	IQ POWER 12V 7Ahm	Conform caietului de sarcini	Acumulator 12 V, 7 Ah, IQ POWER Dimensiuni: Lățime 151 mm × Înălțime 100 mm × Adâncime 65 mm Greutate: 2,45 kg
14	VVGnG 3x1,5 CU		Cablul de alimentare VVGnG 3×1,5 CU Complet din cupru, cu izolație dublă.

		Conform caietului de sarcini	Bobină: 200 m Preț: pe 1 metru
15	Cablu Ignifug 1x2x0,80mm JE- HH...Bd FE 180/PH120 - HFFR (200m)	Conform caietului de sarcini	Cablu ignifug, fără halogeni, de siguranță sporită, care nu propagă flacăra, cu emisie controlată (scăzută) de fum și gaze, cu toxicitate redusă și activitate corozivă scăzută. Temperatură de operare: -30...+70°C Bobină: 200 m Preț: pe 1 metru
16	Țeavă PVC 20×2,0, lungime 3 metri	Conform caietului de sarcini	Țeavă PVC 20×2,0, lungime 3 metri
17	Suport ondulat D20	Conform caietului de sarcini	Suport ondulat D20

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic I. În calitate de: Șef Adjunct Secția Proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65