

## DECLARATIE DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 016-03/573-2018

<b>1. Cod unic de identificare al produsului-tip</b>	Set de produse și accesorii BILKA pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișuri
<b>2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate):</b>	cap. 2 pct.2.1 “Domenii acceptate de utilizare din AT”: pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișurile șarpantă către sistemul de canalizare, în scopul împiedicării scurgerii apei pluviale pe fațada clădirii sau infiltrării în elementele subterane ale clădirii.
<b>3. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:</b>	<b>S.C. BILKA STEEL S.R.L.</b> Str. Henri Coandă, nr. 17, 507190, Brașov, jud. Brașov, ROMÂNIA Tel: 0268 548 117 mobil: 0733 30 30 30; Fax: 0268 548 116, email: office@bilka.ro
<b>4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat</b>	Nu este cazul
<b>5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta</b>	<b>AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 016-03/573-2018</b> “ Set de produse și accesorii BILKA pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișuri”

### 6. Performanța declarată

Caracteristici	Standardul de incercari	Valoare declarata	Rezultate obtinute
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Încercare la căldură umedă continuă (93% RH, 40°C, 720 ore)	SR EN 60068-2-78	<i>după 720 ore de expunere, fără deteriorări sau modificări de aspect</i>	<i>corespunde</i>
Încercare variații de temperatură (ciclu de expunere: 4 ore la -35°C, 4 ore la 100 °C)	SR EN 60068-2-33	<i>după 25 cicluri de expunere, fără deteriorări sau modificări de aspect</i>	<i>corespunde</i>

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul ICECON TEST- S.C. ICECON S.A. sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Bucuresti

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Ambalajele vor fi supuse procesului de valorificare conform legislatiei de mediu in vigoare de catre client

**Semnata pentru si in numele fabricantului de:**

Marius Frațilă  
Technical Manager



**BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +40 268.548.117/ Fax: +40 268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro) / [office@bilka.ro](mailto:office@bilka.ro)

Nr. 016-03/573-2018/ 03.10.2018 rev.0