

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1709210143599_din__29/02/2024__

Obiectul achiziției: _ Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor de tip ”split”__

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor de tip ”split”				Conform anexei nr. 1 - Caiet de sarcini	1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire. 3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4. Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6. Dezasamblarea / asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 9. Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer.	

					<p>10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.</p> <p>11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.</p> <p>12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.</p> <p>13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor.</p> <p>14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elemente de urgență.</p> <p>15. Verificarea tensiunii electrice.</p> <p>16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).</p> <p>17. Diagnostica blocurilor electronice.</p> <p>18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.</p> <p>19. Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor.</p> <p>Cerințe suplimentare</p> <p>1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua o dată pe an, în lunile Aprilie – Iunie.</p> <p>2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.</p> <p>3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.</p> <p>4. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.</p> <p>5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.</p> <p>6. Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător.</p> <p>7. Termenul – limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.</p> <p>8. În prețul Ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturmului, a alpiștelor și a serviciilor de transport.</p>	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: ___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi__

Ofertantul: __AMBER MOLDOVANU SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__



S.C. "AMBER-MOLDOVANU" S.R.L., Republica Moldova, MD-2052, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 68,
 cf 100360006695, tel: 022-47-02-02, e-mail: info@amber.md, www.amber.md