



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
SERVICIUL DE SALVATORI ȘI POMPIERI

ÎNCHEIERE DE SECURITATE LA INCENDIU
pentru stabilirea indicilor tehnico-incendiari a materialelor de
construcție/construcțiilor/dispozitivelor

seria CSI nr. 031-18 din 23.08.2018

Solicitant: „FocTeh” SRL, mun. Chișinău, str. Hristobotev 5/3, ap. 5.

Scopul încercării: determinarea capacității de stingere a stingătoarelor cu pulbere de tip: OPI-25(3), OPI-50(3), OPI-70(3), OPI-35(3), OPI-100(3).

Materialul încercat: stingătoare cu pulbere de tip OPI-25(3), OPI-50(3), OPI-70(3), OPI-35(3), OPI-100(3).

Prezenta încheiere de securitate la incendiu confirmă că, **stingătoarele cu pulbere de tip: OPI-25(3), OPI-50(3), OPI-70(3), OPI-35(3), OPI-100(3)**, prezentate de către „FocTeh” SRL, mun. Chișinău, str. Hristobotev 5/3, ap. 5, **corespund standardelor în vigoare din Republica Moldova.**

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2014.

Încheierea de securitate la incendiu este eliberată, în conformitate cu art. 32 a Legii nr. 267-XIII „Privind apărarea împotriva incendiilor” în baza „СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ” no. C-RU.ПБ04.В.01852, TP 1375532 și „Протокол Испытание no. 022/2TP-2014, prezentat în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al DSP al IGSU MAI.

Șeful adjunct IGSU al MAI,
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/intern



Anatolie Viniciuc