



Ф.05-57

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КИЕВГУМА"
LIMITED LIABILITY COMPANY „KIEVGUMA”

Украина, 07403, Киевская область, город Бровары, ул. Кутузова (О.Оникиенка), 127,
☎ (044) 364-56-00 Факс: (044) 364-56-28.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1240/3

Название изделия : Боты диэлектрические резиновые №322Дата изготовления 02.2022 Партия № 02Количество 50 пар

№	Наименование показателя и единицы измерения	Нормы согласно НТД	Показатели испытаний
1	Проверка внешнего вида формовых бот	Отсутствие жестких включений и выступание серы	Посторонние жесткие включения и выступание серы отсутствуют
2	Высота бот	не менее 160,0	Соответствует
3	Диэлектрические свойства. Ток утечки при испытательном напряжении 20 кВ на протяжении 2 мин.	не более 10кВ	Ток утечки От 2,8 до 3,6
4	Физико-механические показатели резины: -условная прочность при растяжении, МПа -относительное удлинение при разрыве, %:	не менее 8 0 не менее 550	11,2 622

Заключение ОТК: Соответствует требованиям ТУ У 22.1-35115248-037:2019

Гарантийный срок хранения : 12 месяцев с даты изготовления.

Начальник ОТК   Басенко П.Н.