

Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM
nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI
Bunuri

1. DESCRIERE GENERALĂ INFORMAȚII

Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Obiectul achiziției: aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor

Codul CPV: 39700000-9

2. CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA, MDL
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9000BTU						
1.1.	39717200-3	Aparate de aer condiționat de birou 9000BTU	buc	35	Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	
1.2.	51000000-9	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	35	Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	
Total lot 1:						500 000,00
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12000BTU						
2.1.	39717200-3	Aparate de aer condiționat de birou 12000BTU	buc	35	Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	
2.2.	51000000-9	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	35	Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini	
Total lot 2:						570 000,00
Valoarea estimată totală, lei fără TVA						1 070 000,00

3. CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru IACUB

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 2111378 din 02.11.2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea „Ministerul Muncii și Protecției Sociale”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						

1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	TAC-09 CHSD / XABIIN INVERTER wi-fi Ready	China	TCL Netherlands B.V.or. Rotterdam	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.</p>	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -15 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.</p>	
--	--	-------	-----------------------------------	---	--	--

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU						
2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	TAC-12 CHSD / XAB11N ⁺ INVERTER wi-fi Ready	China	TCL Netherlands B.V. or. Rotterdam	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A++; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +53 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat				Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ungureanu Sergiu În calitate de: director comercial

Ofertantul: MEGAVENT-CLIMA S.R.L. Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 182 A

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate,
iar de către MMPS – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. 2111378 din 02.11.2023
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea „Ministerul Muncii și Protecției Sociale”

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totală (fără TVA), MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU										
39717200-3	1.1. Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	buc	35	4875,00	5850,00	170625,00	204750,00	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către	MD04TRPBAA314110E16291AE	
51000000-9	1.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	35	3640,51	4368,62	127417,85	152901,48	Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului	MD04TRPBAA314110E16291AE	
Total lot 1:						298042,85	357651,48			
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU										
39717200-3	2.1.Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	buc	35	6068,75	7282,50	212406,25	254887,50	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune	MD04TRPBAA314110E16291AE	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totală (fără TVA), MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
51000000-9	2.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	35	3640,51	4368,62	127417,85	152901,48	de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului.	MD04TRPBAA314110E16291AE	
Total lot 2:						339824,10	407788,98			
TOTAL						637866,95	765440,46			

(Semnat electronic) _____ Numele, Prenumele: Ungureanu Sergiu În calitate de: director comercial

Ofertantul: MEGAVENT-CLIMA S.R.L. Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 182 A

