



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ССРП-RU.ЧС13.Н.00276**

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод специальных химических продуктов»  
(ООО «Завод Спецхимпродукт»)  
115446, Россия, Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 4,  
ОГРН: 1056910012015, тел./факс: +7 495 7837157, e-mail: info@spena.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Завод специальных химических продуктов»  
(ООО «Завод Спецхимпродукт»)  
115446, Россия, Москва, Коломенский проезд, д. 8, корп. 4.  
Адрес производства:  
171261, Россия, Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д. 1,  
ОГРН: 1056910012015, тел./факс: +7 495 7837157, e-mail: info@spena.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,  
тел./факс: +7 495 529 85 61, e-mail: info@pojtest.ru, ОГРН: 1025000508610  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ЧС13, Росаккредитация  
Уполномочен Некоммерческим партнерством  
Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД 2: 20.41.20.110

код ТН ВЭД:

Пенообразователь для тушения пожаров ПО-6РЗ: марки 6%, 3% и ПО-6РЗ смачиватель  
с температурами застывания в диапазоне от минус 3°C до минус 60°C и  
марка 1% с температурами застывания в диапазоне от минус 3°C до минус 15°C  
по ТУ 20.41.20-001-78148123-2017 (синтетический углеводородный не содержащий фторированные  
поверхностно-активные вещества, типа S и смачиватель типа WA)  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 20.41.20-001-78148123-2017, табл. 1, п. 6

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,**  
**ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**  
Отчет о сертификационных испытаниях № 13877 от 11.10.2017  
ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.21МЧ01.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 14246/14247/14248/14249 от 27.10.2016  
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № RA.RU.10ЧС13.  
ТУ 20.41.20-001-78148123-2017  
Схема сертификации: 4с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** С **23.10.2017** ПО **23.10.2022**



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Мизина  
инициалы, фамилия

Г.Н. Васильев  
инициалы, фамилия

ПП № 0002293