

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1783529995312** din **27.07.2026**

Obiectul achiziției: **Instalații de climatizare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
	LOT 1 INSTALAȚII DE CLIMATIZARE						
1.1.	Sistem de climatizare tip casetă, inverter, destinat montajului în plafon suspendat				Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; • Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 90 m² și o capacitate de până la 80 de persoane; • Tehnologie: pompă de căldură aer-aer, cu compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 12,0 kW;	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip casetă, cu unitate interioară și unitate exterioară; • Destinație: climatizarea unei săli de ședințe/conferințe cu suprafață de aproximativ 130 m² și o capacitate de până la 80 de persoane; • Tehnologie: pompă de căldură aer-aer, cu compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 14,0 kW;	CE

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					• Capacitate nominală de încălzire: minimum 13,0 kW; • Alimentare electrică: 380–415 V, 3 faze, 50 Hz (sau 220–240 V, dacă soluția tehnică permite atingerea parametrilor solicitați); • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții; • Debit de aer: minimum 1.700 m³/h; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Temperatură de funcționare: - o răcire: minimum până la +46°C temperatura exterioară; - o încălzire: minimum până la –15°C temperatura exterioară; • Funcții minime: - o control automat al temperaturii; - o dezumidificare;	• Capacitate nominală de încălzire: minimum 16,0 kW; • Alimentare electrică: 380–415 V, 3 faze, 50 Hz (sau 220–240 V, dacă soluția tehnică permite atingerea parametrilor solicitați); • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Distribuția aerului: evacuare în 4 direcții; • Debit de aer: minimum 1700/2000 m³/h; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 45 dB(A) la treapta nominală; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Temperatură de funcționare: - o răcire: minimum până la +52°C temperatura exterioară; - o încălzire: minimum până la –20°C temperatura exterioară; • Funcții minime: - o control automat al temperaturii; - o dezumidificare;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					- o temporizator; - o telecomandă fără fir; - o autodiagnoză; • Filtru de aer lavabil; • panou decorativ pentru unitatea casetă; • telecomandă + posibilitate control WIFI; • kit de montaj; • suporturi și elemente de fixare; • traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punerea în funcțiune și reglajul instalației. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • garanție minimă: 36 luni; • livrare, montaj, probe de funcționare și instruirea beneficiarului incluse în preț.	- o temporizator; - o telecomandă fără fir; - o autodiagnoză; • Filtru de aer lavabil; • panou decorativ pentru unitatea casetă; • telecomandă + posibilitate control WIFI; • kit de montaj; • suporturi și elemente de fixare; • traseu frigorific minim 6ml, conductă de condens și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punerea în funcțiune și reglajul instalației. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • garanție minimă: 36 luni; • livrare, montaj, probe de funcționare și instruirea beneficiarului incluse în preț.	
	LOT 2 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 24000 BTU						
2.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete				Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară;	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară;	CE

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					• Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 6,2 kW (aproximativ 24.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 55–70 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 6,5 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 34 dB(A) în regim silențios; • Domeniu de funcționare: - o răcire: până la minimum +43°C temperatură exterioară; - o încălzire: până la minimum –15°C temperatură exterioară; • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare;	• Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 7,2 kW (aproximativ 24.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 55–70 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 7,2 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 34 dB(A) în regim silențios; • Domeniu de funcționare: - o răcire: până la minimum +49°C temperatură exterioară; - o încălzire: până la minimum –15°C temperatură exterioară; • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					- o ventilație; - o mod automat; - o temporizator (Timer); - o dezghețare automată; • Conectivitate: modul Wi-Fi • Filtru de aer lavabil și reutilizabil; • Telecomandă fără fir inclusă. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific de minim 4ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse; • garanție minimă: 36 luni.	- o ventilație; - o mod automat; - o temporizator (Timer); - o dezghețare automată; • Conectivitate: modul Wi-Fi • Filtru de aer lavabil și reutilizabil; • Telecomandă fără fir inclusă. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific de minim 4ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de montaj; • punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse; • garanție minimă: 36 luni.	
LOT 3 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 12000 BTU							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete				Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 3,2 kW (aproximativ 12.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 25–35 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 3,4 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 35 dB(A) la treapta medie de funcționare; • Domeniu de funcționare: - o răcire: minimum -15°C ... +43°C temperatură exterioară;	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 3,5 kW (aproximativ 12.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 25–35 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 3,5 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 34 dB(A) la treapta medie de funcționare; • Domeniu de funcționare: - o răcire: minimum -15°C ... +49°C temperatură exterioară;	CE

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					o încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; • Funcții minime: o răcire; o încălzire; o dehumidificare; o ventilație; o autodiagnoză; o Wi-Fi o Filtru de aer lavabil și reutilizabil. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă fără fir; • kit complet de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; • livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț;	o încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; • Funcții minime: o răcire; o încălzire; o dehumidificare; o ventilație; o autodiagnoză; o Wi-Fi o Filtru de aer lavabil și reutilizabil. Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă fără fir; • kit complet de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; • livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					• garanție minimă: 36 luni.	• garanție minimă: 36 luni.	
LOT 4 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 9000 BTU							
4.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete				Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 2,5 kW (aproximativ 9.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 15–25 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 2,7 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 40 dB(A) la sarcină nominală; • Domeniu de funcționare: - o răcire: minimum -15°C ... +43°C temperatură exterioară;	Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 2,65 kW (aproximativ 9.000 BTU/h); • Suprafața recomandată de climatizare: minimum 15–25 m² • Capacitate nominală de încălzire: minimum 2,7 kW; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazat; • Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic cu impact redus asupra mediului; • Clasa de eficiență energetică: - o răcire: minimum A++; - o încălzire: minimum A+; • Nivel maxim de zgomot al unității interioare: ≤ 40 dB(A) la sarcină nominală; • Domeniu de funcționare: - o răcire: minimum -15°C ... +49°C temperatură exterioară;	CE

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					- o încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o autodiagnoză; - o WIFI - o Filtru de aer lavabil și reutilizabil; - Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit complet de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific de min 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; • livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. - Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț;	- o încălzire: minimum -15°C ... +24°C temperatură exterioară; • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o autodiagnoză; - o WIFI - o Filtru de aer lavabil și reutilizabil; - Accesorii incluse • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit complet de montaj; • console pentru unitatea exterioară; • traseu frigorific de min 3ml, conductă de evacuare a condensului și cabluri electrice, conform necesarului de instalare; • livrare, montaj, punere în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. - Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat; • conformitate CE; • livrare, montaj și punere în funcțiune incluse în preț;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					• garanție minimă: 36 luni.	• garanție minimă: 36 luni.	
LOT 5 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 18000 BTU							
5.1.	Aparat de aer condiționat tip split de perete				Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip Split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 5,3 kW (aproximativ 18.000 BTU/h); • Capacitate nominală de încălzire: minimum 5,5 kW; • Suprafața recomandată pentru climatizare: minimum 45–60 m²; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazată; • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; • Clasa minimă de eficiență energetică: - o răcire: A++; - o încălzire: A+; • Nivel maxim al presiunii acustice a unității interioare: ≤ 45 dB(A) la sarcină nominală; • Domeniu minim de funcționare: - o răcire: –15°C ... +43°C (temperatura exterioară);	1. Specificații tehnice minime • Tip echipament: aparat de aer condiționat tip Split de perete, compus din unitate interioară și unitate exterioară; • Tehnologie: compresor Inverter; • Capacitate nominală de răcire: minimum 5,3 kW (aproximativ 18.000 BTU/h); • Capacitate nominală de încălzire: minimum 5,5 kW; • Suprafața recomandată pentru climatizare: minimum 45–60 m²; • Alimentare electrică: 220–240 V, 50 Hz, monofazată; • Agent frigorific: R32 sau echivalent cu impact redus asupra mediului; • Clasa minimă de eficiență energetică: - o răcire: A++; - o încălzire: A+; • Nivel maxim al presiunii acustice a unității interioare: ≤ 45 dB(A) la sarcină nominală; • Domeniu minim de funcționare: - o răcire: –15°C ... +49°C (temperatura exterioară);	CE

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					- o încălzire: -15°C ... $+24^{\circ}\text{C}$ (temperatura exterioară); • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o autodiagnoză; - o conectivitate Wi-Fi; - o filtru de aer lavabil și reutilizabil. - Accesorii incluse - Echipamentul va fi livrat complet și va include cel puțin: • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit complet de montaj; 0. • console pentru fixarea unității exterioare; 1. • traseu frigorific de minimum 3 m, conductă pentru evacuarea condensului și cablurile electrice necesare instalării; 2. • livrarea, montajul, punerea în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. 3. Cerințe de calitate 4. • produs nou, neutilizat;	- o încălzire: -15°C ... $+24^{\circ}\text{C}$ (temperatura exterioară); • Funcții minime: - o răcire; - o încălzire; - o dezumidificare; - o ventilație; - o autodiagnoză; - o conectivitate Wi-Fi; - o filtru de aer lavabil și reutilizabil. - Accesorii incluse - Echipamentul va fi livrat complet și va include cel puțin: • unitate interioară; • unitate exterioară; • telecomandă; • kit complet de montaj; • console pentru fixarea unității exterioare; • traseu frigorific de minimum 3 m, conductă pentru evacuarea condensului și cablurile electrice necesare instalării; • livrarea, montajul, punerea în funcțiune și reglarea parametrilor de funcționare. - Cerințe de calitate • produs nou, neutilizat;	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
	1	2	3	4	5	6	7
					5. • conformitate cu cerințele aplicabile și marcaj CE; 6. • livrarea, montajul și punerea în funcțiune incluse în prețul oferat; • garanție minimă: 36 luni.	• conformitate cu cerințele aplicabile și marcaj CE; • livrarea, montajul și punerea în funcțiune incluse în prețul oferat; • garanție minimă: 36 luni.	

Semnat: 26.07.2026

Numele, Prenumele: Andronic Vitalie

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL VICAVIT COM

Adresa: s. Hirbovat, r. Anenii Noi

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1783529995312** din **27.07.2026**

Obiectul de achiziției: **Instalații de climatizare**

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri										
	LOT 1 INSTALAȚII DE CLIMATIZARE									
1.1.	42512000-8	Sistem de climatizare tip casetă, inverter, destinat montajului în plafon suspendat	2	bucăți	52500	63000	105000	126000	Livrarea echipamentelo r, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG00000 0022512015310
	TOTAL LOT 1						105000	126000		
	LOT 2 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 24000 BTU									
2.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	8	bucăți	14800	17760	118400	142080	Livrarea echipamentelo r, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30	MD32AG00000 0022512015310

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									de zile de la solicitare	
	TOTAL LOT 2						118400	142080		
	LOT 3 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 12000 BTU									
3.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	8	bucăți	8200	9840	65600	78720	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG000000022512015310
	TOTAL LOT 3						65600	78720		
	LOT 4 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 9000 BTU									
4.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	16	bucăți	7800	9360	124800	149760	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	MD32AG000000022512015310
	TOTAL LOT 4						124800	149760		
	LOT 5 SISTEM DE AER CONDIȚIONAT PENTRU BIROURI – 18000 BTU									
5.1.	42512000-8	Aparat de aer condiționat tip split de perete	4	bucăți	11700	14040	46800	56160	Livrarea echipamentelor, instalarea și punerea în	MD32AG000000022512015310

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									funcțiune se va face în termen de 30 de zile de la solicitare	
TOTAL LOT 5							46800	56160		
TOTAL							460600	552720		

Semnat: 26.07.2026

Numele, Prenumele: Andronic Vitalie

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL VICAVIT COM

Adresa: s.Hirbovat, rnul Anenii Noi

