

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1654525068666 (21057724) din 11.06.2022

Obiectul de achiziție: achiziționarea aparatelor de aer conditionat

Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Achiziția aparatelor de aer conditionat la Direcția Cultura și instituții din subordine pentru anul 2022, Chișinău						
1. Sistem split, Inverter Puterea 9000 BTU	Aparat de aer conditionat GWH09AAB seria BORA inverter (9000 BTU)	China	HONG KONG GREE Electric Appliances Sales Limited	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii pina la 25 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 790W; Consumul energiei (incalzire): 650W; Clasa de energie>Racire/Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>racire (A): 3.45; Curent Nominal > Incalzire (A): 2,95; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550; Nivel de zgomot <= Bloc interior (max) 40 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 62 luni. In pretul ofertei va fi inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific.	Sistem split; Inverter; Puterea 9000 BTU (suprafata incaperii pina la 25 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi; Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 2500W; Capacitate (Incalzire): 2800W; Consumul energiei (racire): 781W; Consumul energiei (incalzire): 777 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,2; COP (W/W) -3,6; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/500/430/300; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/35/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 68 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, montarea climatizatoarelor propuse, inclusiv materialele necesare pentru instalare si demontarea aparatelor existente.	
2. Sistem split, Inverter Puterea	Aparat de aer conditionat GWH12AAB	China	HONG KONG GREE Electric Appliances	Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata incaperii pina la 35 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare:	Sistem split; Inverter; Puterea 12000 BTU (suprafata incaperii pina la 35 m2); Moduri de baza: racire/ incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi;	

12000 BTU	seria BORA inverter (12000 BTU)		Sales Limited	regim turbo; Capacitate (racire): 3200W; Capacitate (Incalzire): 3400W; Consumul energiei (racire): 995W; Consumul energiei (incalzire): 1000W; Clasa de energie>Racire/Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>racire (A): 4,4; Curent Nominal > Incalzire (A): 4,4; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550; Nivel de zgomot <= Bloc interior (max) 40 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 62 luni. In pretul ofertei va fi inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific.	Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 3200W; Capacitate (Incalzire): 3400W; Consumul energiei (racire): 997W; Consumul energiei (incalzire): 941 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,21; COP (W/W) -3,61; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 550/480/410/290; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 37/34/28 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 68 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, montarea climatizatoarelor propuse, inclusiv materialele necesare pentru instalare si demontarea aparatelor existente.
3. Sistem split, Inverter Puterea 16000 BTU	Aparat de aer conditionat GWH18AAD seria BORA inverter (16000 BTU)			Sistem split; Inverter; Puterea 16000 BTU (suprafata incaperii pina la 40 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; Capacitate (racire): 4700W; Capacitate (Incalzire): 5100W; Consumul energiei (racire): 1430W; Consumul energiei (incalzire): 1380W; Clasa de energie>Racire/Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; Curent Nominal>racire (A): 6,34; Curent Nominal > Incalzire (A): 6,12; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 850; Nivel de zgomot <= Bloc interior (max) 48 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 62 luni. In pretul ofertei va fi inclus montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific.	Sistem split; Inverter; Puterea 16000 BTU (suprafata incaperii pina la 40 m2); Moduri de baza: racire/incalzire/ ventilare/ dehumidificare; Moduri suplimentare: regim turbo; complet cu modul Wi-Fi; Protejare pentru schimbatorul de caldura Blue Fin. Capacitate (racire): 4600W; Capacitate (Incalzire): 5200W; Consumul energiei (racire): 1430W; Consumul energiei (incalzire): 1400 W; Clasa de energie>Racire /Incalzire: A++/A; Alimentare (Ph-V-Hz): 1Ph-220V-240V-50Hz; EER (W/W)-3,22; COP (W/W) -3,7; SEER (W/W) – 6,1; SCOP (Average) – 6,1; Temperatura de lucru racire: (-)15-(+)43C, incalzire: (-)15-(+)24C; Debit de aer (m3/h): 850/720/610/520; Nivel de zgomot <= Bloc interior: 45/41/36 dB; Tip freon: R-32; Termen de garantie min 68 luni. In pretul ofertei sunt incluse cheltuielile pentru transportarea, montarea climatizatoarelor propuse, inclusiv materialele necesare pentru instalare si demontarea aparatelor existente.
4. Traseu frigorific	Traseu frigorific			Traseu frigorific	Traseu frigorific inclusiv la necesitate alimentarea cu agent frigorific a traseului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66