

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	Utilaje de filtrare a apei	3937000-6	1.Capacitate - 250–300 l/h ~5000 l/zi; 2.Dimensiunile (L x l x H) 980-1050 x 650-750 x 1650-1750 mm; 3. Greutate (max) gol — 95-105 kg, de operare — 140-160 kg; 4. Alimentare electrică 230 V, 50 Hz *să fie inclus un inverter pentru conectarea la o mașină de 12V; 5. Consumul de energie de operare – 200-250 W maximum – 600-700 W; 6. Cu gust - gustos; 7. Cu un miros - miros ușor de clor; Valoare după sistem de filtrare 8. Concentrația ionilor de hidrogen - 6.5-9.5 pH unități ; 9. Turbiditate – transparent ; 10. Fier - <200 µg/l ; 11. Oxidabilitatea - <5 mg/l O₂ ; 12. Conductivitate - <2 500 µS cm-1 at 20 °C; 13.Clor rezidual (clor liber) - <0,5 mg/l ; 14. Numărul total de microbi (22 °C) - ≤20 FU/1ml ; 15. Dotat cu pompă de aspirație și furtun de aspirație de 10 m conform diametrului pompei; 16. Furtun pentru apă potabilă filtrată – 10 m ; 17. Sistemul dotat cu: 18.Mediu de filtrare AG; 19.Hipoclorid de sodiu; 20.Carbuni central HSL pentru eliminarea hidrogenului sulfurat; 21.Carbine active; 22.Indicatoare de presiune;	1.Capacitate - 250–300 l/h ~5000 l/zi; 2.Dimensiunile (L x l x H) 980-1050 x 650-750 x 1650-1750 mm; 3. Greutate (max) gol — 95-105 kg, de operare — 140-160 kg; 4. Alimentare electrică 230 V, 50 Hz *să fie inclus un inverter pentru conectarea la o mașină de 12V; 5. Consumul de energie de operare – 200-250 W maximum – 600-700 W; 6. Cu gust - gustos; 7. Cu un miros - miros ușor de clor; Valoare după sistem de filtrare 8. Concentrația ionilor de hidrogen - 6.5-9.5 pH unități ; 9. Turbiditate – transparent ; 10. Fier - <200 µg/l ; 11. Oxidabilitatea - <5 mg/l O₂ ; 12. Conductivitate - <2 500 µS cm-1 at 20 °C; 13.Clor rezidual (clor liber) - <0,5 mg/l ; 14. Numărul total de microbi (22 °C) - ≤20 FU/1ml ; 15. Dotat cu pompă de aspirație și furtun de aspirație de 10 m conform diametrului pompei; 16. Furtun pentru apă potabilă filtrată – 10 m ;

			23. Pentru sistema de filtrare de inclus un set de rezervă a tuturor cartușelor și elementelor care necesită schimbate după o perioadă de timp. 24.Garanție 12 luni	17. Sistema dotat cu: 18.Mediu de filtrare AG; 19.Hipoclorid de sodiu; 20.Carbuni central HSL pentru eliminarea hidrogenului sulfurat; 21.Carbine active; 22.Indicatoare de presiune; 23. Pentru sistema de filtrare de inclus un set de rezervă a tuturor cartușelor și elementelor care necesită schimbate după o perioadă de timp. 24.Garanție 12 luni	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de
servicii de proiectare**

Beneficiar