



Системы безопасности в Молдове
Проектирование, установка и обслуживание
+373(62)024040 abigrupsrl@gmail.com г. Кишинёв, ул. Арменяска, 15

PROIECT DE EXECUȚIE

Inspectoratul de poliție Criuleni
or. Criuleni, str. 31 August 1989, 72/1

Compartimentul SI - Semnalizare și avertizare de incendiu
Album de desene № 287 - SI

Chișinău 2025

LISTA SETURI PRINCIPALELOR DE DESENE DE LUCRU		
DENUMIRE	TITLUL	NOTĂ
287-SI	Instalarea de semnalizare și avertizare la incendiu	
LISTA DESENELOR DE LUCRU ALE SETULUI PRINCIPAL		
FOAIE	TITLUL	NOTĂ
1	Informații generale (început)	
2	Informații generale (continuare)	
3	Informații generale (sfârșit)	
4	Schema electric general	
5	Plan la cota 0.000	
6	Plan la cota 3.300	
7	Plan la cota 6.600	

LISTA DOCUMENTELOR DE REFERINȚĂ ȘI ANEXATE		
DENUMIRE	TITLUL	NOTĂ
Documente de referință		
DKC-2017.FCL	Instalarea liniilor de cablu de alarmă de incendiu. Un album de soluții de design standard	
DKC-2019.FCP	Penetrări de cablu rezistente la foc. Un album de soluții de design standard	
Documente anexate		
287-SI.SU	Specificarea echipamentelor și materialelor	

SIMBOLURI

-  Dispozitiv de control al siguranței la incendiu
-  Blocul buclă adresă înel
-  Blocul I/O adresabil
-  Sunet de alarmă de incendiu

-  Detector automat de fum de tip adres-analog
-  Detector automat de incendiu termic de tip adres-analog
-  Detectorul de incendiu este manual de tip adres

Proiectului de execuție este elaborat în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare, are asigurarea pe întreaga durată de existență a construcției, cerințe fundamentale stabilite la art. 335 din Cod Nr.CUC434/2023 din 28.12.2023 Urbanismului și Construcțiilor:

- Cerința 1 - Îngrijirea structurală a construcțiilor;
- Cerința 2- Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- Cerința 3- Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- Cerința 4 - Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vibrațiilor corporale, determinate de construcții;
- Cerința 5 - Rezistența la propagarea și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- Cerința 6 - Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- Cerința 7- Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- Cerința 8 - Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Sp. princip. /Mihailov A./

Beneficiar: Inspectoratul de poliție Criuleni
Certificat sp. princip. Nr.1299 om 07.10.2024



Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
Domeniile C, 4, 5, 6a
Nr. de înregistrare a proiectului 99/29.05.2024
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

287-SI		
Inspectoratul de poliție Criuleni or. Criuleni, str. 31 August 1989, 72/1		
Clădire administrativă (P+E)	Etapa	Foile
	PE	1
Informații generale (început)		
		

Informații generale

Această documentație de proiect este elaborată pe baza:

- Cesiune de proiectare emisă de client
- Rezultatele sondajului obiect
- Soluții arhitecturale, de planificare și tehnologice
- NCM A. 08. 01-2016 "organizarea construcțiilor"
- NCM A. 08. 02-2014 "sănătatea și securitatea în muncă în construcții"
- NCM C. 01. 12-2018 "clădiri și structuri publice"
- NCM E. 03. 02-2014 "siguranța la incendiu a clădirilor și structurilor"
- NCM E. 03. 03-2018 "instalații de alarmă de incendiu și alarmă de incendiu"
- NCM G. 02. 01-2017 "rețele de comunicații electronice, automatizări și dispozitive de alarmă pentru clădiri și structuri"
- SM SR EN54-13 "sisteme de alarmă de incendiu. Cerințe de sistem"
- SM SR EN54-14 "sisteme de alarmă de incendiu. Cerințe pentru planificare, proiectare, instalare și întreținere"
- GOST 53315 - 2009 "produse prin cablu. Cerințe privind siguranța la incendiu"
- GOST 53316-2009 "linii de cablu. Menținerea capacității de lucru în timpul unui incendiu. Metode de testare"
- RD 78.145 - 93 "sisteme automate de stingere a incendiilor și de alarmă de incendiu. Reguli de producție și acceptare a lucrărilor"
- RD 009.01-96 "Instalații de automatizare a incendiilor. Reguli de conținut tehnic"
- RD 009.02-96 "Instalații de automatizare a incendiilor. Întreținere și întreținere preventivă programată"
- PUE "reguli de instalare electrică"
- Recomandări tehnice ale VNIPO

Obiectul protejat este o clădire administrativă de capital existentă cu două etaje. Categoria funcțională de pericol de incendiu a clădirii este F4.3. Sarcina principală de incendiu este hârta și echipamentele electrice sub tensiune. Clasa de incendiu - A. pericolul principal de incendiu este fumul. Nu există surse de alarme false (praf, flacără deschisă, temperatură ridicată) la instalație. Numărul estimat de persoane din unitate este de 155. Nu există locuri de muncă pentru persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Prezența MGN la instalație nu este furnizată. Oamenii neinstruiți pot fi prezenți. Evacuarea se efectuează prin două scări de primul tip. Evacuarea din sala de ședințe, situată la etajul al doilea, este asigurată separat printr-un al treilea tip de scară. Pe baza atribuirii de proiectare, instalația este protejată printr-o instalare automată de alarme de incendiu și alerte de incendiu (denumită în continuare UPSOP) de tip analog adresabil cu detectoare de fum și căldură (la mansardă), detectoare manuale de incendiu pe căile de evacuare și alarme sonore de incendiu. Pentru a asigura o fiabilitate operațională ridicată, UPSOP este proiectat într-o manieră integrată bazată pe echipamente de la producători străini de top. Toate componentele furnizate și UPSOP în ansamblu îndeplinesc cerințele specificației tehnice pentru condițiile de funcționare la instalație. Dispozitivele electronice din UPSOP sunt proiectate pentru utilizare în interior. Toate componentele sunt garantate de furnizor timp de cel puțin 12 luni. Toate componentele sunt în prezent în programul de producție al producătorului, care garantează furnizarea de piese de schimb. La cererea clientului, echipamentele prevăzute în documentația de proiectare pot fi înlocuite cu echipamente similare funcțional certificate în Republica Moldova conform standardelor SR SM EN54 + AC:2010. În același timp, documentația proiectului ar trebui clarificată și, dacă este necesar, ajustată.

De asemenea, clientul trebuie să țină cont de faptul că la intrarea în clădire trebuie instalat un dulap cu dispozitive pentru deconectarea rețelelor de utilități ale clădirii. Sistemul de televiziune de securitate este, de asemenea, un mijloc important de protecție împotriva incendiilor.

Principalele soluții tehnice

UPSOP este format din următoarele componente:

- A-detectoare automate de incendiu (API);
- D-detectoare manuale de incendiu (DPI);
- B-Dispozitiv de control al siguranței la incendiu (PPKP);
- Dispozitive De Notificare C;
- E-dispozitiv de transmisie a alarmei de incendiu;
- Dispozitiv de control G pentru echipamente de stingere a incendiilor (PUF);
- N-dispozitiv auxiliar de intrare sau ieșire;
- J este un dispozitiv de transmisie a mesajelor de eroare;
- L este dispozitivul de alimentare.

UPSOP este proiectat pentru:

- Detectarea la timp a surselor de incendiu și transmiterea notificării de incendiu
- Informarea personalului și a vizitatorilor despre incendiu și gestionarea evacuării acestora
- Monitorizarea stării echipamentelor liniare (detectoare, sonde, unități de control)
- Asigurarea acțiunilor personalului Serviciului de întreținere și a pompierilor cu informații fiabile.

Sistemul de alarmă de incendiu este proiectat de dispozitivul de recepție și control analogic adresabil la foc " CV 2000 " (în continuare - PPKP) pentru 3 bucle de alarmă adresabile cu inel (tip al), detectoare de incendiu analogice adresabile automate " CV 1511", detectoare de incendiu termice analogice adresabile automate " CV 1512 "la mansardă și detectoare de incendiu adresabile manual " CV 1513 " (SKB) m (intervalul standard este de 25 m). Calculul și amplasarea detectoarelor automate de incendiu la fața locului au fost efectuate conform metodologiei NCM E. 03.03-2018. Distanța de la detectoarele de fum extreme până la colțurile îndepărtate ale camerei este de 3,8 m (valoarea standard este de 5,7 m). Distanța de la detectoarele de temperatură extremă până la colțurile îndepărtate ale camerei este de 2,8 m (valoarea standard este de 4,1 m).

Gestionarea notificării și evacuării incendiilor (denumită în continuare SOE) este adoptată în conformitate cu primul tip conform NCM G. 02.01-2017 și este proiectată de sonerii instalați în zone protejate și în afara instalației protejate. Sondele de sunet oferă audibilitate în toate punctele obiectului protejat de cel puțin 75 dB. Semnalele sonore de avertizare a unui incendiu trebuie să se distingă în mod caracteristic de alte semnale de avertizare ale obiectului. PPCP asigură monitorizarea continuă a integrității liniilor de avertizare a cablurilor. În plus, notificările de incendiu și defecțiuni sunt transmise către consola centrală de monitorizare 112 prin canalul radio GSM/GPRS.

Rețelele UPSOP sunt proiectate cu cabluri ecranate rezistente la foc cu miezuri de cupru de tip "pereche răscuită" cat. 3, care nu emit fum și gaze toxice. 1x2x0.8 mm marca KPSEng (A) - FRLS 1x2x0.8. Cablurile sunt deschise orizontal de-a lungul tavanelor și pereților într-un canal de cablu din plastic și vertical de-a lungul unui ascensor de curent scăzut într-o conductă electrică flexibilă nefedă din HDPE de calibrul 40 mm. se asigură o alimentare de 10% a cablurilor.

Gestionarea rețelelor de inginerie este asigurată prin emiterea de semnale de tip "contact uscat" utilizând unități de intrare/ieșire de adresă " CV 1514 " cu relee electronice instalate în dulapuri de adrese periferice.

Sursa de alimentare a echipamentului UPSOP ar trebui să fie furnizată dintr-o rețea de -230V 50Hz în conformitate cu prima categorie de fiabilitate a receptoarelor electrice conform PUE. Clientul decide cu privire la problemele de conectare la curent. În plus, energia electrică de rezervă este furnizată de bateriile reincărcabile de 12V 7 Ah instalate în carcasa panoului de comandă și de o sursă de alimentare redundantă. Numărul de baterii este calculat pe baza cerințelor NCM E. 03. 03-2018-asigurarea funcționării autonome fără alimentare principală timp de 48 de ore în modul Repaus și 0,5 ore în modul foc



Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
Domeniile C.4.5.6a
Nr. de înregistrare a dezvoltării 99/15.05.2021
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

						287-SI			
						Inspectoratul de poliție Criuleni or. Criuleni, str. 31 August 1989, 72/1			
						Clădire administrativă (P+E)	Стадия	Лист	Листов
							PE	2	
Sp. princip.	Mihailov A.		05.25			Informații generale (continuare)			
Executor	Mihailov A.		05.25						

Datele inițiale și rezultatele calculului sunt rezumate într-un tabel:

CALCULUL BATERILOR						
Nº	Dispozitiv	Cant.	Consumul de Standby (mA)	Consumul în modul de alarmă (mA)	Consumul total în modul de standby (mA)	Consumul total în modul de alarmă (mA)
1	Dispozitiv de control al siguranței la incendiu	1	60	60	60	60
2	Detector automat de incendiu	207	0.1	28	20.7	5796
3	Detectorul de incendiu este manual	13	0	18	0	234
4	Sunet de alarmă de incendiu	25	0	22	0	550
Total					80.7	6640
Rezultatul calculului						5.0000

Instrucțiuni de instalare

Lucrările de instalare și punere în funcțiune trebuie efectuate de o organizație specializată care deține licența corespunzătoare, în conformitate cu regulile de organizare a producției și acceptare a lucrărilor. Persoanelor care au un grup de calificare de cel puțin 3 pentru dreptul la funcționarea tehnică a instalațiilor electrice cu o tensiune de până la 1000 V și sunt familiarizate cu această documentație de lucru și documentația tehnică pentru sistem trebuie să li se permită instalarea dispozitivelor. Înainte de a efectua lucrările de instalare, efectuați o inspecție de intrare a produselor instalate. Nu este permisă instalarea echipamentelor tehnice cu defecte detectate. Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu cerințele NCM A. 08.01-2016, NCM A. 08.02-2014, RD 78.145-93, SM SR EN54-14:2010 și PUE. Instalați panoul de control pe perete la o înălțime de 1,8 m de la nivelul podelei. Tastaturile trebuie montate pe perete la o înălțime de 1,5 m de la nivelul podelei. Dispunerea detectoarelor automate de fum de incendiu trebuie clarificată local, păstrând o distanță de cel puțin 1 m de grilele de ventilație și de cel puțin 0,5 m de dispozitivele electrice de iluminat. Detectorul de securitate combinat și sondele sonore trebuie montate pe perete la o înălțime de 2,3 m de la nivelul podelei. Liniile de cablu trebuie așezate în conformitate cu soluțiile standard de proiectare ale DKC-2017.Punctul. Pasajele cablurilor prin pereți trebuie efectuate în conformitate cu cerințele GOST 53310-2009, PPS-07-2012 și soluțiile standard de proiectare DKC-2019.FCP. Traseele de rutare a cablurilor trebuie specificate local, păstrând o distanță de cel puțin 0,5 m de liniile electrice atunci când rulează paralel și 0,1 m la traversare. După instalare, toate liniile de cablu trebuie testate pentru rezistența la foc în conformitate cu cerințele GOST 53316-2009.

DEFINIREA ETAPELOR DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Nº/n	ETAPA DE LUCRU	DESCRIEREA CONTROALELOR EFECTUATE	DENUMIRE DOCUMENTUL
1	SUB REZERVA VERIFICĂRII		
1	Lucrări ascunse	- instalarea corectă a cablajului conductelor - rezistența la împănare a cablajului conductelor	Process verbal de inspecție a lucrărilor ascunse
2	Montarea cablurilor. Etnșarea penetrărilor cablurilor	- rezistența liniilor de cablu - rezistența la foc a liniilor de cablu	Process verbal de testare a liniei de cablu
3	Testarea individuală a nodurilor	- funcționarea detectoarelor de fum de incendiu - funcționarea detectoarelor manuale de incendiu - funcționarea ieșirilor releului - presiunea sonoră a semnalului de alarmă de incendiu - compatibilitate electromagnetică	Process verbal de testare a componentelor individuale
4	Testare cuprinzătoare	- model de surșă de foc - spați protejate - momentul producerii incendiului - timpul de funcționare a detectorului automat de incendiu - prezența semnalelor pe panoul de control - semnalele de control sunt trimise dispozitivelor de protecție împotriva fumului - semnalele de control sunt trimise la sistemul de avertizare la incendiu - timp de funcționare în timpul unui incendiu fără energie electrică de bază	Process verbal de a efectua o testare cuprinzătoare

Instrucțiuni de utilizare

Funcționarea este permisă numai după efectuarea lucrărilor de punere în funcțiune (măsurători, Setări, testel. Operațiunea se desfășoară în conformitate cu cerințele NCM A. 09.02-2005, SM SR EN54-14:2010, RD 009.01-96 și rd 009.02-96. Pentru a efectua lucrări de întreținere și întreținere preventivă, Clientul trebuie să încheie un Contract de întreținere cu o organizație certificată înainte de a începe funcționarea. Scopul principal al întreținerii este de a efectua măsuri menite să mențină sistemul automat de alarmă de incendiu într-o stare de pregătire pentru utilizare: pentru a preveni defecțiunile și defectarea prematură a componentelor dispozitivelor și elementelor. Întreținerea include monitorizarea funcționării planificate a instalației, eliminarea defectelor defectate, reglarea, reglarea, testarea și verificarea. Întreținerea se efectuează pentru a menține starea operațională a sistemelor în timpul funcționării prin îndeplinirea periodică a regulamentelor 1 și 2.

REGLEMENTĂRI STANDARD DE ÎNTREȚINERE


Nº/n	Lista lucrărilor	Periodicitate efectuarea Regulamente №1	Periodicitate efectuarea Regulamente №2
1	Inspecția externă a componentelor pentru absență deteriorări mecanice, coroziune, murdărie, contacte fiabile	Lunar	
2	Controlul poziției de lucru a comutatoarelor și comutatoarelor, funcționalitatea indicațiilor luminoase și sonore	Lunar	
3	Monitorizarea sursei de alimentare principale și de rezervă	Lunar	
4	Monitorizarea operabilității buclelor de alarmă	Lunar	
5	Curățarea detectoarelor de fum		Anual
6	Măsurarea rezistenței electrice și a rezistenței izolației		Anual
7	Cabluri de alarmă, înlocuirea cablurilor de alarmă		Anual
8	Măsurarea rezistenței la împănare a PPKP și RIP		Anual
9	Înlocuirea bateriei		La fiecare 3 ani
9	Testare cuprinzătoare		Anual

Domeniul de aplicare al reparațiilor curente include demontarea parțială, înlocuirea sau repararea firelor și structurilor de cabluri. Se efectuează măsurători și teste ale echipamentului și se elimină defectele defectate. Domeniul de aplicare al reviziei, pe lângă lucrările prevăzute de reparații actuală, include înlocuirea elementelor de instalare uzate și îmbunătățirea capacităților operaționale ale echipamentului. Reparațiile neplanificate se efectuează în măsura reparațiilor în curs sau majore și se efectuează după un incendiu, un accident cauzat de funcționarea nesatisfăcătoare a echipamentului sau pentru prevenirea acestuia. Toate lucrările efectuate trebuie înregistrate în cartea tehnică a instalației.




Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
Domeniile C.4.5.6a
Nr. de înregistrare a proiectului 99/21.05.2021
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026


						287-SI				
						Inspectoratul de poliție Criuleni or. Criuleni, str. 31 August 1989, 72/1				
						Clădire administrativă (P+E)		Смогуя	Лучм	Лучмоб
								PE	3	
Sp. princip.	Mihailov A.		05.25			Informații generale (sfârșit)				
Executor	Mihailov A.		05.25							



Cota 6.600 (mansarda)



Cota 3.300 (etaj)



Cota 0.000 (parter)

Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
Domeniile C.4.5.6a
Nr. de înregistrare a vizitului 29/25.05.2024
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026



				287-SI		
				Inspectoratul de poliție Criuleni or. Criuleni, str. 31 August 1989, 72/1		
				Clădire administrativă (P+E)		
				Cmagma Lucm LucmOb		
				PE 4		
				ABI GROUP		
Sp. princip.	Mihailov A.	05.25		Schema electric general		
Executor	Mihailov A.	05.25				

Alexandru URSU



Echivalența Incalzitor		
N	Descriere	S. m ²
1	Acțiune	12.8
2	Birou de informatică	1.8
3	Birou	12.7
4	Coridor	5.4
5	Camera de planșare	3.4
6	Camera de detentie	16.5
7	Pavilion de distribuție	1.8
8	Camera de planșare	4.9
9	Casa de apă	12.6
10	Camera de planșare	12.6
11	Coridor	8.2
12	Camera de planșare	1.1
13	Camera de planșare	1.1
14	Camera de planșare	1.1
15	Birou	1.1
16	Birou	1.1
17	Birou	1.1
18	Birou	1.1
19	Birou	1.1
20	Birou	1.1
21	Birou	1.1
22	Birou	1.1
23	Birou	1.1
24	Birou	1.1
25	Coridor	1.1
26	Birou	1.1
27	Camera de planșare	1.1
28	Camera de planșare	1.1
29	Camera de planșare	1.1
30	Camera de planșare	1.1
31	Camera de planșare	1.1
32	Camera de planșare	1.1
33	Camera de planșare	1.1
34	Camera de planșare	1.1
35	Camera de planșare	1.1
36	Camera de planșare	1.1
37	Camera de planșare	1.1
38	Camera de planșare	1.1
39	Camera de planșare	1.1
40	Camera de planșare	1.1
41	Camera de planșare	1.1
42	Camera de planșare	1.1
43	Camera de planșare	1.1
44	Camera de planșare	1.1
45	Camera de planșare	1.1
46	Camera de planșare	1.1
47	Camera de planșare	1.1
48	Camera de planșare	1.1
49	Camera de planșare	1.1
50	Camera de planșare	1.1
51	Camera de planșare	1.1
52	Camera de planșare	1.1
53	Camera de planșare	1.1
54	Camera de planșare	1.1
55	Camera de planșare	1.1
56	Camera de planșare	1.1
57	Camera de planșare	1.1
58	Camera de planșare	1.1
59	Camera de planșare	1.1
60	Camera de planșare	1.1
61	Camera de planșare	1.1
62	Camera de planșare	1.1
63	Camera de planșare	1.1
64	Camera de planșare	1.1
65	Camera de planșare	1.1
66	Camera de planșare	1.1
67	Camera de planșare	1.1
68	Camera de planșare	1.1
69	Camera de planșare	1.1
70	Camera de planșare	1.1
71	Camera de planșare	1.1
72	Camera de planșare	1.1
73	Camera de planșare	1.1
74	Camera de planșare	1.1
75	Camera de planșare	1.1
76	Camera de planșare	1.1
77	Camera de planșare	1.1
78	Camera de planșare	1.1
79	Camera de planșare	1.1
80	Camera de planșare	1.1
81	Camera de planșare	1.1
82	Camera de planșare	1.1
83	Camera de planșare	1.1
84	Camera de planșare	1.1
85	Camera de planșare	1.1
86	Camera de planșare	1.1
87	Camera de planșare	1.1
88	Camera de planșare	1.1
89	Camera de planșare	1.1
90	Camera de planșare	1.1
91	Camera de planșare	1.1
92	Camera de planșare	1.1
93	Camera de planșare	1.1
94	Camera de planșare	1.1
95	Camera de planșare	1.1
96	Camera de planșare	1.1
97	Camera de planșare	1.1
98	Camera de planșare	1.1
99	Camera de planșare	1.1
100	Camera de planșare	1.1

Scale 1:100

0 1 2 3 4 5

Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
Domeniile C.4.5.6a
 Nr. de creșterea 100/01/01/01
 Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

287-SI

Inspectoratul de poliție Crădeni
 or. Crădeni, str. 31 August 1989, 72/1

Ciădăre administrativă (P-E)


Plan la cota 0.000

Sp. princip	Mihailov A.	05.25	05.25	05.25	05.25	05.25	05.25
Executor	Mihailov A.						

Emagaz. Pluc. Plucmob.

PE 5

ABI
 GRUP
 Сопрам А1



Nr	Denumire	S, m ²
33	Casa scolare	8.8
34	Coridor	215
35	Birou	15.4
36	Birou	14.9
37	Birou	23.1
40	Birou	13.3
41	Birou	11.4
42	Birou	12.4
43	Birou	11.1
44	Coridor	11.1
45	Birou	11.1
46	Birou	11.1
47	Birou	11.1
51	Birou	11.1
52	Birou	11.1
53a	Birou	11.1
53	Birou	11.1
56	Birou	11.1
57	Birou	11.1
58	Coridor	11.1
59	Sală de spectacole	11.1
60	Birou	11.1
61	Birou	11.1
62	Birou	11.1
63	Birou	11.1
64	Birou	11.1
65	Birou	11.1
66	Birou	11.1
67	Birou	11.1
68	Birou	11.1
69	Birou	11.1
70	Birou	11.1
71	Birou	11.1
72	Birou	11.1
73	Birou	11.1
74	Birou	11.1
75	Birou	11.1
76	Birou	11.1
77	Birou	11.1
78	Birou	11.1
79	Birou	11.1
80	Birou	11.1
81	Birou	11.1
82	Birou	11.1
83	Birou	11.1
84	Birou	11.1
85	Birou	11.1
86	Birou	11.1
87	Birou	11.1
88	Birou	11.1
89	Birou	11.1
90	Birou	11.1
91	Birou	11.1
92	Birou	11.1
93	Birou	11.1
94	Birou	11.1
95	Birou	11.1
96	Birou	11.1
97	Birou	11.1
98	Birou	11.1
99	Birou	11.1
100	Birou	11.1
101	Birou	11.1
102	Birou	11.1
103	Birou	11.1
104	Birou	11.1
105	Birou	11.1
106	Birou	11.1
107	Birou	11.1
108	Birou	11.1
109	Birou	11.1
110	Birou	11.1
111	Birou	11.1
112	Birou	11.1
113	Birou	11.1
114	Birou	11.1
115	Birou	11.1
116	Birou	11.1
117	Birou	11.1
118	Birou	11.1
119	Birou	11.1
120	Birou	11.1
121	Birou	11.1

Verificator de proiecte 094
Bugaevski Veaceslav
 Domeniile C.4.5.6a
 Nr. de autorizare 99/181 din 28.08.2018
 Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026

287-SI

Inspectoratul de poliție Crăieni
 or. Crăieni, str. 31 August 1989, 72/1

Cădere administrativă (P+E)

Emisă PE 6

Fluc

Plan la cota 3.000

ABR

[illegible]

287-SI.SU

Clădire administrativă (P+E)

Sp. princip.	Mihailov A.	05.25
Executor	Mihailov A.	05.25

ABi
GROUP

