



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Secția Situații Excepționale Criuleni



MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August, 4 tel: +373 (248) 20-338, +373 (248) 22-181, fax: +373 (248) 20-338
e-mail: criuleni@igsu.gov.md, pagina-web: www.dse.md,

Nr. 159 din 13.05.2025

Dlui Oleg OGOR

**Administrator, Tabăra de odihnă
pentru copii „CristianO”**

Prin prezenta, Vă aducem la cunoștința Dumneavoastră că a fost efectuată verificarea surselor de apă (Hi) de incendiu și a mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu, la Tabăra de odihnă pentru copii „CristianO” din s.Slobozia-Dușca r-l. Criuleni unde s-a constatat că:

1. Pe teritoriul taberei de odihnă nu sunt Hidranți de incendiu, în caz de incendiu poate fi folosită apa din pescină cu volumul de circa 400 m³, la fel obiectivul nominalizat dispune de fântâna arteziana și un turn de apă volumul de 20 m³ la care este instalat un rubinet de incendiu.
2. Obiectivul dispune de sistem automatizat de înștiințare în caz de incendiu.
3. Sunt prezente mijloace primare de intervenție - stingătoare, 2 panouri antiincendiare.
4. Planul de evacuare în caz de incendiu este actualizat.

Șef al Secției SE Criuleni
locotenent-colonel al s/intern

Alexandru CEBOTARI