

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: Instalații frigorifice/pompe de căldură

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Instalații frigorifice/ pompe de căldură cu puterea frigorifică de 16 kW	ANL 051 H + PR3 (panou de comanda) + VT 13 (suport antivibrant)	Italia	Aermec	Puterea frigorifică – minim 16 kW; de tip vertical, cu montare pe pereții exteriori; Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiului; Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă; Garanție: minim 24 luni din data montării	Puterea frigorifică – minim 16 kW; de tip vertical, cu montare pe pereții exteriori; Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiului; Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă; Garanție: minim 24 luni din data montării	
Lotul nr. 2 Instalații frigorifice/ pompe de căldură cu puterea frigorifică de 26 kW	ANL 091 H + PR3 (panou de comanda) + VT 13	Italia	Aermec	Puterea frigorifică – minim 26 kW. de tip vertical, cu montare pe pereții exteriori; Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiului;	Puterea frigorifică – minim 26 kW. de tip vertical, cu montare pe pereții exteriori;	

	(suport antivibrant)			Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă; Garanție: minim 24 luni din data montării	Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiului; Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă; Garanție: minim 24 luni din data montării	
Lotul nr. 3 Instalații frigorifice/ pompe de căldură cu puterea frigorifică de 38 kW	ANL 153 H + PR3 (panou de comanda) + VT 13 (suport antivibrant)	Italia	Aermec	Puterea frigorifică – minim 38 kW. de tip vertical, cu montare pe pereții exteriori; Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiului; Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă; Garanție: minim 24 luni din data montării	Puterea frigorifică – minim 38 kW. de tip vertical, cu montare pe pereții exteriori; Panourile de comandă cu amplasare în interiorul oficiului; Suporturile metalice, pe care vor fi montate instalațiile frigorifice/pompele de căldură, vor avea dimensiuni, care vor permite deservirea tehnică, scurgerea și suplinirea cu apă; Garanție: minim 24 luni din data montării	
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Ixari Andrei** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Lerai Grup SRL** Adresa: **mun. Chișinau , str. Varnița 2/1**