

Добровольная
РС
сертификация

8544 60 900 9

COMERT
SOCIETATEA CU RASPUNDER LIMITATA
BENJICA MOLDOVA
ID 1003 000225 19
M 4302



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0006247

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.АЖ03.Н00031

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

27.32.14.110
8544 60 900 9

ГОСТ 18410-73

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель»
 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия,
 г. Саранск, ул. Строительная, 3
 Кабели, силовые с пропитанной бумажной изоляцией, трехжильные, с защитными покровами или без них, на напряжение 6, 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц, марок:
 ААГ, ААШв, ААБв, ААБлГ, ААБ2лШв, ААБвГ, ААШп, ААБл, ААБ2лШп, ААБ2л на напряжение 6 кВ сечение жил 10-240 мм², на напряжение 10 кВ сечение жил 16-240 мм², ААПл, ААПлГ, ААП2л, ААП2лШв, на напряжение 6 и 10 кВ сечение жил 16-240 мм² - в алюминиевой оболочке, с алюминиевыми жилами, с вязким составом;
 ЦААШв, ЦААБлГ, ЦААБл, ЦААПл, ЦААПлГ, ЦААП2л, ЦААБ2л, ЦААБв, ЦААБвГ на напряжение 6 и 10 кВ сечение жил 25-185 мм² - в алюминиевой оболочке, с алюминиевыми жилами, с нестекающим составом;
 АСГ, АСШв, АСБГ, АСБ, АСБл, АСБ2лГ, АСБлШв, АСБ2лШв, АСБ2л на напряжение 6 кВ сечение жил 10-240 мм², на напряжение 10 кВ сечение жил 16-240 мм², АСП, АСПл, АСП2л, АСПГ, АСКл, на напряжение 6 и 10 кВ сечение жил 16-240 мм² - в свинцовой оболочке, с алюминиевыми жилами, с вязким составом;
 ЦАСШв, ЦАСБШв, ЦАСБ, ЦАСБГ, ЦАСБлШв, ЦАСП, ЦАСПл, ЦАСПГ, ЦАСКл, ЦАСБл, ЦАСБ2л на напряжение 6 и 10 кВ сечение жил 25-185 мм² - в свинцовой оболочке, с алюминиевыми жилами, с нестекающим составом;
 СГ, СШв, СБШв, СБГ, СБ2лГ, СБлШв, СБ2лШв, СБ, СБл, СБ2л на напряжение 6 кВ сечение жил 10-240 мм², на напряжение 10 кВ сечение жил 16-240 мм², СП, СПл, СП2л, СПГ, СКл, СПШв на напряжение 6 и 10 кВ сечение жил 16-240 мм² - в свинцовой оболочке, с медными жилами, с вязким составом;
 ЦСШв, ЦСБШв, ЦСБ, ЦСБГ, ЦСБлШв, ЦСПл, ЦСПГ, ЦСКл, ЦСП, ЦСБл, ЦСБ2л на напряжение 6 и 10 кВ сечение жил 25-185 мм² - в свинцовой оболочке, с медными жилами, с нестекающим составом;



Руководитель органа

Эксперт

Мисор
подпись
Бобровская
подпись



О.В. Исаева
инициалы, фамилия

Т.В. Бобровская
инициалы, фамилия