



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.8
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *DRD 24226950* 02.06.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/B - LL 32.5R



OCpr-029

BAZIC®

Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
55	4	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	22.0
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	42.3
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	24.9
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	139
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.5
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.68
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.0445
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	31.6
Priza falsă **	Metoda Internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificat de Constanta Performantei Nr. 00001 din 24.02.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data înscrierii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. LÎ -085 valabil până la 8 august 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

DRD 714

25,6

Manager Calitate

E. Ignatenco

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Victoriei 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel. (+373) (254) 55 503. Fax: (+373) (254) 55 549

Număr de identificare de stat 1003806006217

Capital social: 445005270 lei



S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003806006217
PENTRU CERTIFICATE
DE CALITATE

Pentru orice detalii și asistență tehnică apăsați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com



A member of
LafargeHolcim