

**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

Localitatea **s. Corjova, r-nul. Criuleni**

"02" 09 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare _____

Ciorba P.

organizației de proiectare _____

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct suprateran P/J-Otel dn219x6-55m, Otel dn159x4.5-35m, Otel dn57x6-3.5-94m; Arzator pe gaz "Gulliver BS3" Riello Q-200kW-20buc, Robinet cu mufa dn50-20buc

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "02" 03 **anul 2024.**

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Ciorba P.

Reprezentantul organului de supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



ACT

de recepție a conductei de gaz și instalației de utilizare a gazului pentru efectuarea încercărilor în complex (lucrărilor de darea în exploatare)

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

« 12 » 2024

Comisia de recepție în componența: președintelui comisiei – reprezentantului beneficiarului

Iachimov Ion

membrilor comisiei, reprezentanților:

antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

organizației de exploatare **Ciorba Petru**

organizației de proiectare **Nicu Irina**

organelor supravegherii tehnice de sta **Anatii Ludmila**

A STABILIT:

1. Antreprenorul general **SRL SPIVAN**

(denumirea organizației)

a fost prezentată către recepție pentru efectuarea lucrărilor de dare în exploatare instalația cu utilizare a gazului

Gazoduct suprateran P/J-Otel dn219x6-55m, Otel dn159x4.5-35m, Otel dn57x6-3.5-94m; Arzator pe gaz "Gulliver BS3" Riello Q-200kW-20buc, Robinet cu mufa dn50-20buc

dotată cu utilaj de automatizare de securitate și de reglare **Riello Gulliver BS-3 Q-200kw**

la obiectul cu lucrările de construcție terminate **Complexul de producere și prelucrare a tutunului din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

(denumirea obiectului)

2. Proiectul № 394-AGE elaborat SRL "ActivGaz"

(denumirea organizației)

Construcția sistemului de distribuție a gazului a derulat în termenii: începutul lucrărilor
1 iulie 2024 sfârșitul lucrărilor **1 august 2024**.

(luna, anul)

(luna, anul)

Documentația obiectului cu lucrările de construcție terminate a fost prezentată în volumul, prevăzut de NCM G.05.01, CP G.05.01, NRS 35-04-09:2002.

Obiectul este complectat cu personal de serviciu atestat, la locurile de lucru sînt afișate scheme tehnologice adoptate ale utilajului cu folosire a gazului și instrucțiuni de exploatare a lui.

Lucrările de dare în exploatare vor derula în perioada **SRL SPIVAN**
conform acordului № 11 din «25» iunie 2024.

Termenul de sfîrșire a lucrărilor «30» august 2024.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaz, a determinat corespunderea proiectului a lucrărilor de construcție-montaj efectuate, a efectuat (în caz de necesitate încercări suplimentare (în afara celor fixate în do-cumentăția de execuție)

(tipurile de încercări)

Decizia comisiei de recepție:

Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și cerințele NCM G.05.01.

CP G.05.01-2014 (MCII 4.03-101-2008), pag. 265

Utilajul cu folosire a gazului prezentat spre recepție a considera primit în exploatare din « » 2024 pentru efectuarea încercărilor în complex (a lucrărilor de dare în exploatare).

Prezentul act de recepție a considera drept bază pentru permiterea livrării gazului pentru efec-tuarea lucrărilor de dare în exploatare.

Utilajul cu folosire a gazului a fi prezentat beneficiarului după terminarea lucrărilor de dare în exploatare pentru primirea obiectului în exploatare

Președintele comisiei **Iachimov Ion**

Reprezentantul antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

Reprezentantul organizației de exploatare **Ciorba Petru**

Reprezentantul organizației de proiectare **Nicu Irina**

Reprezentantul organelor supravegherii tehnice de stat **Anatiia Liudmila**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

Localitatea **s. Corjova, r-nul. Criuleni**

"12" 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-RG/2MBZ DN50-cu 2 linii-
2buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12" 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

AGOS GREEN S.R.L. Iachimov I.

Nicu I.

Ciorba P.

Anatii L.

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

“ Id ” 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare _____

_____ **Ciorba P.**

organizației de proiectare _____

_____ **Nicu I.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

_____ **Anatii L.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Spivan” SRL**

_____ (denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **Nod de evident a consumului de gaze “NEG Contor cu pistoane rotative G100 Dn50/Corrector electronic elcore plus”-2buc**

_____ (denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

_____ (denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL “Activgaz”**

_____ (denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

_____ (tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

- Președintele comisiei _____ **Iachimov I.**
- Reprezentantul organizației de proiectare _____ **Nicu I.**
- Reprezentantul organizației de exploatare _____ **Giorba P.**
- Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat _____ **Anatii L.**
- Reprezentantul antreprenorului general _____ **Bogdan S.**



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

“SA” _____ anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare _____ **Ciorba P.**

organizației de proiectare _____ **Nicu I.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____ **Anatii L.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Spivan” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11,dn140x12.7-145;robinet de politelenă
dn160-1buc**

Gazoduct subteran P/M-OI dn133x5-2m

**Gazoduct suprateran:P/M-OL- dn57x3.5-8m;robinet cu bila si flansa dn 50-
4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către SRL **“Activgaz”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Ciorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

"12" _____ anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

_____ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare _____

Ciorba P.

organizației de proiectare _____

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz _____

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/J-PE SDR11,dn200x18.2-175; robinet cu bila si flansa dn
200-4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12 / 08 april 2024

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Ciorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.

