



ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г.Бендеры, Индустриальная, 10

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Провода самонесущие защищенные для ЛЭП
СИП-3 1х70-20

№ барабана 23 длина, 1200 м
масса нетто, кг брутто, кг

Показатели качества	Требования НД	факт. значения
Проверка конструкции и конструктивных размеров	Жилы д.б. круглыми и уплотненными	соотв
Число проволок в жиле x диаметр проволок. мм	7x3,82	7x3,85
Наружный диаметр жил, мм	9,45 – 9,95	9,90
Минимальная .толщины изоляции: жилы	1,97	2,30
Разность между Dmax- Dmin, не более, мм	0,2	0,10
Строительная длина, м	согласовывается при заказе	соотв
Материал изоляции провода	ПЭ сш черного цвета	соотв
Испытание напряжением, по категории ЭИ-1,кВ : (после выдержки в воде 10 мин, испытание ~U в течение не менее 5 мин)	6	выдержал
Эл. сопротивление жил: не более, Ом/км	0,493	0,487
Проверка тепловой деформации изоляции: Относит. удлинение (после выдержки при T=(200±3) °C) ,не более, %	175	135
Остаточное относ. удлинение, %	15	4
Проверка разрывного усилия провода .кН≥	≥ 20,6	22,5

Заключение: Указанная продукция соответствует требованиям
ТУ 29.18.00213049.011-2020. ГОСТ 31946-2012

Старший контролер ОТК Л.А.Добровольская

Дата январь 2025 г

Штамп ОТК

