

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1681213841959 (MTender ID)

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de diagnostic, deservire și mentenanță a mașinii frigorifice și a sistemului de condiționare centrală și climatizare

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4
71356200-0	Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice de tip STULZ, model WPA110SCNAOOZ007035	Conform Anuntul de participare	Deservirea tehnică a mașinii frigorifice: 1. Activitati de conservare si reglare/pornire a chilerului: - montarea flanselor si a tevilor de conectare la evaporator; - verificarea umiditatii din evaporator prin uscare cu compresorul de aer; - deschiderea valvelor ce asigura alimentarea cu agentul frigorific; - verificarea schimbatoarelor de caldura aer-freon; - verificarea modului de pozitionare, functionare si balansare a ventilatoarelor; - verificarea nivelului de freon din circuit prin sight glass; - verificarea nivelului de ulei in compresoare; - verificarea modului de functionare a carterului a compresorului. 2. Activități periodice Circuitul de aer: - curățarea schimbătoarelor de căldură aer-freon (o dată pe lună); - verificarea modului de poziționare, funcționare și balansare a ventilatoarelor (o dată pe lună). Circuitul de freon: - nivelul de freon din circuit prin sight glass (o dată pe lună); - nivelul de ulei în compresoare (o dată pe lună); - modul de funcționare a carterului a compresorului (o dată pe lună); - senzorul de presiune înaltă (o dată în perioada deservirii); - modul de funcționare a convecției, precum și a senzorilor de presiune diferențială și debit a apei (o dată pe perioada deservirii). Circuitul hidraulic: - curățarea filtrului de apă retur, (o dată pe lună); - inspectarea nivelului de apă (o dată pe lună); - verificarea lipsei de aer în circuit, (o dată pe lună); - verificarea etanșeității și termoizolației circuitului (o dată pe lună); - verificarea lipsei zgomotelor și vibrațiilor nespecifice (o dată pe lună). Partea electrică: - modul de funcționare a ventilației la panoul electric (o dată pe lună); - integritatea și buna funcționare a tuturor contactelor (de două ori pe perioada deservirii); - etanșeitatea firelor electrice la panoul electric și la compresoare (de două ori pe perioada deservirii); - verificarea conectărilor la toate întrerupătoarele de presiune (de două ori pe perioada deservirii).

			3. Pe parcursul lucrărilor de conservare a chilerului:: - demontarea flanșelor și a țevelor de conectare la evaporator (din cauza sensibilității la temperaturi scăzute); - eliminarea umidității din evaporator prin uscare cu compresorul de aer; - închiderea valvelor ce asigură alimentarea cu agentul frigorific. Pentru cazurile de depistare a unor probleme ce periclitează funcționarea mașinii frigorifice în regim non-stop în perioada valabilității contractului, Prestatorul să delege o persoană responsabilă întru soluționarea de urgență a problemelor apărute (înlăturarea defectelor în funcționarea mașinii frigorifice etc.) în timp minim de la înștiințarea primită din partea Beneficiarului.
	<i>Servicii de deservire a sistemului de condiționare centrală și climatizare de tip „Carrier”, „Systemair”, „Mandik”</i>	Conform Anuntul de participare	Deservirea tehnică a sistemul de condiționare centrală de tip „Carrier” și „Systemair”, „Mandik”: 1. Inspecția vizuală a echipamentului, verificarea elementelor de fixare, ghidare a componentelor unității de ventilație. 2. Verificarea sursei de alimentare (fazele electrice). 3. Testarea (prin apăsare) și reglarea, la necesitate, a telecomenzii sistemului de ventilație. 4. Verificarea stării curelelor de transmisie. 5. Verificarea condițiilor de susținere împotriva vibrațiilor. 6. Curățarea grilei de admisie a aerului. 7. Verificarea corectitudinii centrării rotorului pe ax. 8. Verificarea etanșeității conexiunilor disponibile ale conductelor de aer; în caz de necesitate – etanșarea acestora. 9. Efectuarea măsurărilor de control ale temperaturii aerului la intrare (aerul exterior) și la ieșirea dispozitivelor de distribuție a aerului. 10. Lubricarea lagărelor axului. 11. Deservirea și schimbarea filtrelor. 12. Lucrări de diagnostic, reglare și pornire a mașinilor de alimentare cu aer de tip „Mandik”. Serviciile de deservire tehnica a sistemului de conditionare centrala si climatizare se va efectua lunar.

Semnat:_____

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**

Adresa: **str. Sf. Vineri, 16/A**

În calitate de: **Director**