

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1687171448759 _din 19/06/2023
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de curățare și reparație a condiționerelor, și de reglare demarare a sistemelor de ventilare, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
	Deservirea aparatelor de aer condiționat: curățarea și verificarea aparatelor, în caz de defect eliberarea actelor de constatare (198 unit.) și a aparatelor de aer condiționat cu 3 canale (6 unit.)					<ul style="list-style-type: none"> - Serviciile de întreținere includ: - Controlul climatizatorului în toate regimurile de lucru; <li style="padding-left: 20px;">- Curățarea filtrului evaporatorului <li style="padding-left: 20px;">Curățarea evaporatorului blocului interior; <li style="padding-left: 20px;">- Curățarea (spălarea) ventilatorului <li style="padding-left: 20px;">- blocului interior cu soluție dezinfectantă recomandată pentru - instituțiile medicale; <li style="padding-left: 20px;">- Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, <li style="padding-left: 20px;">- evaporator, condensor); <li style="padding-left: 20px;">- Verificarea racordării contactelor și <li style="padding-left: 20px;">- conectărilor electrice; <li style="padding-left: 20px;">- Testarea blocurilor de automatizare, 	

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">- sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnostica- termofizică a aparatului de aer condiționat; - Verificarea rețelei de- alimentare cu energie electrică a aparatului de aer condiționat; -- Curățarea (spălarea) blocurilor externe și interne de impurități; -- Schimbarea filtrelor (în caz de necesitate); - Verificarea funcționării- sistemului de drenaj (țevilor de scurgere); 2 - Verificarea agentului- frigorific (FREON) și adăugarea la necesitate; - Verificarea prezenței- pe ecran a tuturor semnelor convenționale, indicatoarelor aferente- ecranului panoului de comandă; - Verificarea și programarea- telecomenzilor; - Alte servicii necesare conform pașaportului- utilajului.- Condițiile speciale de prestare a serviciilor - La solicitarea- Beneficiarului, Prestatorul asigură:<ul style="list-style-type: none">1) consultații- privind exploatarea și deservirea zilnică a aparatului de aer- condiționat; 2) delegarea reprezentantului său în scopul diagnosticării- în toate cazurile stopării funcționării/funcționării necorespunzătoare a aparatului de aer condiționat, în decurs de 24 ore din momentul- recepționării cererii Beneficiarului;3) în caz de necesitate |
|--|--|--|--|--|---|

						<ul style="list-style-type: none"> - întocmește actul de defectare descifrat; 4) cu acceptul prealabil al - Beneficiarului, în baza actului de defectare asigură activitățile - necesare pentru funcționalitatea aparatului de aer condiționat, - gratuit în condițiile prevederilor contractuale. - Beneficiarul asigură - accesul reprezentanților Prestatorului la aparatele de aer - condiționat, precum și disponibilitatea documentației tehnice la - momentul efectuării serviciilor de întreținere a dispozitivelor. 	
	TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Vânzări__

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL__ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__