

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21371991 din 26.02.2025 conform SIA RSAP / M-Tender
Obiectul achiziției: Gaze medicale pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Butelii cu oxigen gazos 40L.		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Butelii de oxigen medical în stare gazificată de 40l ce conține 6,3 m ³ de gaz cu presiunea 150 bar. Concentrația nu mai puțin de 99,5%. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 5583-78. Transportare, încărcare și descărcare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m ³) cu presiunea 150 bar. Puritate ≥99,5%. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78. Transportare, încărcare și descărcare buteliilor se va efectua de către agentul economic.	GOST 5583-78
Lot 2. Butelii cu dioxid de carbon medical 40L		MD	„Dirove-Nord” S.R.L.	Butelii de dioxid de carbon, în stare gazificată de 40 litri sau ambalaj butelii a câte 25 kg. Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 8050-85. Transportare, încărcare și descărcare buteliilor se va efectua de către agentul economic câștigător.	Dioxid de carbon medical (CO ₂) în butelii de 40 litri (25 kg per butelie) Puritate ≥99,8%. Cerințe tehnice conform GOST 8050-85. Transportare, încărcare și descărcare buteliilor se va efectua de către agentul economic.	GOST 8050-85
Lot 3. Oxigen lichid (O ₂) criogenic		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxigen medical lichid cu punctul de fierbere: -183°C, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea: 1,429 kg/m ³ . Standarde de referință ce atestă calitatea produsului GOST 6351-78.	Oxigen medical lichid (O ₂ - criogenic), cu punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m ³ . Cerințe tehnice conform GOST 6331-78	GOST 6331-78

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Tomșa Tatiana** În calitate de: **Directoare**

Ofertantul: **Î.C.S. TehGazGrup S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău, str. Mesager, 8, MD-2069**

