



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: admnord@adrnord.gov.md

**Nr. 688 din 1 aprilie 2025**

La nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2025

**Participantului la licitația  
№ ocds-b3wdp1-MD-1741188773201  
„Construcția colectorului principal de ape uzate și a  
stației de pompare a apelor uzate principale, cu  
pomparea apei în stația de epurare nou construită din  
or. Sîngerei, r. Sîngerei” în cadrul proiectului  
Finalizarea sistemului de sanitație în orașul Sîngerei și  
comuna Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei  
din 31 martie 2025: Polimer Gaz Construcții S.R.L.**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Polimer Gaz Construcții S.R.L. la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

Potrivit art. 70 alin. 3-5 oferta Polimer Gaz Construcții S.R.L. este anormal de scăzută (valoarea ofertei 18 813 597,94 MDL fără TVA, valoarea estimată a lucrărilor 23 583 120,00 MDL fără TVA, prețul oferit reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit), respectiv cerem să prezentați justificarea prețului anormal de scăzut: detalii și precizări semnificative cu privire la ofertă în temeiul art. 70 alin. 3, alin. 4 legea 131/2015.

La deschiderea ofertelor au fost depuse numai actele: DUAE, formularul F 3.1, împuternicirea cererea de participare, devizele (F 3,5,7), garanția pentru ofertă, graficul de execuție, declarația privind valabilitatea ofertei. Solicităm să prezentați celelalte acte obligatorii care sunt prevăzute de anunțul de participare.

În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele:

Conductele din PE100RC SDR17 PN10 trebuie să fie marcate cu laser. În pozițiile 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75 din devizul 2-3-1 al ofertantului nu este specificată marcarea cu laser.

În conformitate cu caietul de sarcini, stația de pompare trebuie să fie cu diametrul interior de 2600 mm, iar operatorul economic a prezentat în devizul de cheltuieli o stație de pompare cu diametrul interior de 2400 mm.

Potrivit caietului de sarcini diametrul vanei de închidere care vine în complet cu stația de pompare a apei uzate trebuie să aibă diametrul de 400 mm. În oferta operatorului economic diametrul este de 200 mm. Colectorul care intră în stația de pompare are diametrul de 400 mm.

În pozițiile caietului de sarcini de la devizul 2-3-1: 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76 este menționată prezentarea certificatelor de laborator conform PAS 1075 sau SM EN 12201:2024. Solicităm să transmiteți aceste certificate.


În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior pentru verificarea corespunderii cu documentația de atribuire și să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare evaluării.

În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Polimer Gaz Construcții.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: [adnord@adnord.gov.md](mailto:adnord@adnord.gov.md) și [denis.gudumac@adnord.gov.md](mailto:denis.gudumac@adnord.gov.md), în termen de **3 zile lucrătoare** de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

**Cu respect,**

**Ion ILIEV**



**Președintele grupului de lucru**