

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
DOP ST 0022021

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

Parchet laminat EN 13329 grosime 6-12 mm

2. Utilizarea sau utilizările prevăzute:

Pentru utilizare ca pardoseală în clădiri (parte EN 14041) în conformitate cu specificațiile producătorului.

3. Producător:

Kronospan KO Sp. z.o.o, ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzece Opolskie

4. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistem 3

5. Standard armonizat

EN 14041:2004






EN 14041:2004/AC:2006

Organism sau organisme notificate

1. EPH Entwicklungs- und Prulabor Holztechnologie GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden Nr. 0766

2. MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Proprietățile utile
Reacție la foc	 C _{fl} -s1
Conținut de pentaclorofenol	 < 5ppm
Emisia de formaldehid	 E1
Aderența	 DS
Conductivitate termică	 ≤ 0,10
Proprietăți electrice	NDP
Rezistent la apă	NDP
Durabilitatea reacției la foc	NDP

7. Performanța produsului specificat este în concordanță cu setul de performanță declarată.

această declarație de performanță este emisă în conformitate cu raportul (UE) nr 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Data emiterii 02.04.2021

Această declarație este realizată cu respectarea cerințelor standardului armonizat **SM EN 14041:2018**, aprobat prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr. 174 din 08.09.2015. Standardul **SM EN 14041:2018** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/309133) este identic cu standardul indicat în Declarația de performanță Nr: **DOP ST 0022021 din 02.04.2021** în original. Această vizare s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova. (https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile)

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Ordinul MEI nr. 20 din 08.02.2021 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
- Legea 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.



Raport de încercări
Nr. 013/4 din 25.05.2021

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL, str. Varnița, 2/10,
mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Agentul economic.

Îmbrăcăminte stratificată pentru pardoseală.

"Kronospan KO" Sp. z.o.o, Polonia.

Cererea Nr. 013 din 25.05.2021.

reprezentant - "BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL.

1,0 kg

013-4

25.05.2021

25.05.2021

SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4

-

U=73%, T= 23.4 C°

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
CS-137 Bq/kg	SM GOST R 50801:2005 pct. 7.4	190	1.78	10.00
SR-90 Bq/kg	SM GOST R 50801:2005 pct. 7.5	520	15.5	12.3

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări



Șef CIEC

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

/semnătura/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/