

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV – 009 - 2023

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON PREFABRICAT

Domeniul de utilizare: Pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

Produs de:
Î.I. „CUCEREAVII ALEXANDR”
Republica Moldova, mun.Bălți, str.Bucovina, 8
tel. 069334446 e_mail cucereavii.alexandr@mail.ru
Locație de producție: mun.Bălți, str. Sofia, 27

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Controlconstruct a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 1340:2010
(EN 1340)

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis inițial la 10.01.2023 și rămâne valabil până la data de 09.01.2028, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

2024

2025

2026

2027

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale

Conducător OC
Nina MACAR



Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT”
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV - 008 - 2023

PAVELE DE BETON PREFABRICAT

Domeniul de utilizare: La exterior pentru pavare trotuare supuse circulației pietonale și piste de biciclete.

Produs de:

Î.I. „CUCEREAVÎI ALEXANDR”

Republica Moldova, mun.Bălți, str.Bucovina, 8
tel. 069334446 e_mail cucereavii.alexandr@mail.ru

Locație de producție: mun.Bălți, str. Sofia, 27

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Controlconstruct a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM SR EN 1338:2010
(EN 1338)

Sistem de certificare aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis inițial la 10.01.2023 și rămâne valabil până la data de 09.01.2028, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.


2024

2025

2026

2027

Certificatul este valabil doar cu condiția vizării anuale



Conducător OC
Nina MACAR

L.S.

ÎI
„CUCEREAVII
ALEXANDR”



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Nr.VC – 008 - 2023

- 1.Cod unic de identificare a produsului: **NC 6810**
2.Tipul produsului: **Pavele de beton prefabricat**
3.Utilizări preconizate: **Pavare trotuare și alte suprafețe exterioare**
4.Producător: **ÎI „CUCEREAVII ALEXANDR”**
Republica Moldova, mun.Bălți, str.Bucovina, 8
tel. 0 (231) 2-15-20, e_mail cucereavii.alexandr@mail.ru
5.Sistemul de evaluare și verificare a conformității produsului pentru construcții: **Sistemul 4**
6.Standard armonizat: **SM SR EN 1338:2010**
7. Organism notificat: **ICȘC „INCERCOM” ÎS- Laborator de încercări LI-021,**
Raport de încercări nr.720 din 28.12.2022
8.Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe			
Formă și dimensiuni	180x120x42	200 x 100 x 40	200 x 100 x 60	200 x 100 x 80
Aspect vizual	Defecte lipsesc, textură fină, fără pigment			
Rezistență la întindere prin despicare (MPa)	3.8	4.3	4.0	5.5
Rezistență la acțiunea factorilor climatici (absorbția de apă) (%)	4.2	2.98	3.16	2.25
Rezistența la îngheț-dezgheț (kg/m ²)	0.7	0.4	0.5	0.3
Performanță la foc exterior	X	X	X	X
Rezistența la uzură (mm ³ /5000mm ²)	20000	20000	20000	19000
Reacție la foc	X	X	X	X
X = nu este relevant				

Conformitatea produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu caracteristicile esențiale din Anexa ZA și cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:



Administrator
Cucereavii Alexandr

12.01.2023
(data)

(semnătura)

ÎI
„CUCEREAVII
ALEXANDR”



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. CV – 009 – 2023

1. Cod unic de identificare a produsului: **NC 6810**
2. Tipul produsului: **Elemente de borduri de beton prefabricat**
3. Utilizări preconizate: **Pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.**
4. Producător: **ÎI „CUCEREAVII ALEXANDR”**
Republica Moldova, mun. Bălți, str. Bucovina, 8
tel. 0 (231) 2-15-20, e_mail cucereavii.alexandr@mail.ru

5. Sistemul de evaluare și verificare a conformității produsului pentru construcții: **Sistemul 4**

SM EN 1340:2010

6. Standard armonizat:

7. Organism notificat:

ICȘC „INCERCOM” ÎS - Laborator de încercări LÎ-021,

Raport de încercări nr. 720/1 din 28.12.2022

8. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanțe			
	500 x 190 x 80	650 x 280 x 150	650x300x180	600x190x60
Formă și dimensiuni				
Aspect vizual	Defecte lipsesc, textură plană, fără pigment			
Rezistență la încovoire (MPa)	5.5	9.9	9.9	9.9
Rezistență la acțiunea factorilor climaterici (absorbția de apă) (%)	1.25	1.11	1.11	1.11
Rezistența la îngheț-dezghet (kg/m ²)	0.4	0.3	0.3	0.3
Performanță la foc exterior	X	X	X	X
Rezistența la uzură (mm ³ /5000mm ²)	19000	19000	19000	19000
Reacție la foc	X	X	X	X
X = nu este relevant				

Conformitatea produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de conformitate este emisă în conformitate cu caracteristicile esențiale din Anexa ZA și cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:



Administrator
Cucereavii Alexandr

la 11.01.2023
(data)

(semnătura)