

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1674131597089/ID 21071999 data publicării 19.01. 2023 / data licitației 30.01. 2023 Ora 10.00

Obiectul achiziției: Achiziționarea contoarelor de apa rece DN 15mm

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Contor de apă rece	SJ Plus DN 15 mm preechipat pentru transmitere radio	Italia	Maddalena SpA	Conform caietului de sarcini: - Dn-15 mm, Tip — mecanic; Debit Q3 - 2,5 m ³ /h, Clasa de temperatură - T-30, Sensibilitatea la curgere U0-D0; Clasa de pierdere presiune- ΔP63; Lungime - L-110 mm;- Interval maxim de măsurare Q3/Q1-160,R80-R160; preechipat pentru transmitere radio; protecție antimagnet; Standard de referință: SM EN ISO 4064-1-5: 2015; SR EN14154-1-5:2010	<ul style="list-style-type: none"> - Contor de apă rece Dn – 15 mm, - mecanic; - Debit Q3 - 2,5 m³/h - Clasa de temperatură - T-30 - Sensibilitatea la curgere U0-D0 - Clasa de pierdere presiune- ΔP63 - Lungime - L-110 mm - Interval maxim de măsurare Q3/Q1- R160 - preechipat pentru transmitere radio - protecție antimagnet - Standart de referinta: SM EN ISO 4064-1-5: 2015 - SM SR EN14154-1-5:2010 	SM EN ISO 4064-1-5: 2015 SM SR EN14154-1- 5:2010
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Sîrbuleț Olga În calitate de: director

Ofertantul: SERVOSTAL SRL Adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri 84 27.01.2023