

SPECIFICAȚIA TEHNICE

| Nr. | Denumirea serviciilor | Denumirea modelului serviciului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
|--|--|---------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1- Servicii de deservire tehnică și reparație a aparatelor de aer condiționat | | | | |
| Casa Guvernului | | | | |
| 1. | Aparat de aer conditionat AC MITSUBISHI HARUKAZE 9000 BTU INVERTER R32 | | <p>1.Inspecția vizuală a unităților exterioare și interioare pentru identificarea defectelor mecanice;</p> <p>2.Verificarea funcționării echipamentelor în toate modurile de operare (răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare);</p> <p>3.Testarea funcționării corecte a jaluzelelor de direcționare a fluxului de aer;</p> <p>4.Curățarea schimbătorului de căldură al unității interioare;</p> <p>5.Curățarea schimbătorului de căldură al unității exterioare;</p> <p>6.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj, utilizând perie de sârmă și jet de apă sub presiune;</p> <p>7.Controlul integrității izolației și verificarea conexiunilor electrice;</p> <p>8.Diagnosticarea componentelor electronice (placă de bază, senzori etc.);</p> <p>9.Verificarea și fixarea pieselor mecanice, lubrifierea acestora, dacă este necesar;</p> <p>10.Verificarea și, după caz, reprogramarea telecomenzilor;</p> <p>11.Predarea lucrărilor efectuate persoanei desemnate din partea Beneficiarului;</p> <p>12.Oferirea de consultanță privind utilizarea corectă a echipamentului (la solicitarea Beneficiarului);</p> <p>13.Serviciile vor fi prestate pentru fiecare aparat de aer condiționat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Beneficiarului.</p> | <p>1.Inspecția vizuală a unităților exterioare și interioare pentru identificarea defectelor mecanice;</p> <p>2.Verificarea funcționării echipamentelor în toate modurile de operare (răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare);</p> <p>3.Testarea funcționării corecte a jaluzelelor de direcționare a fluxului de aer;</p> <p>4.Curățarea schimbătorului de căldură al unității interioare;</p> <p>5.Curățarea schimbătorului de căldură al unității exterioare;</p> <p>6.Verificarea și curățarea sistemului de drenaj, utilizând perie de sârmă și jet de apă sub presiune;</p> <p>7.Controlul integrității izolației și verificarea conexiunilor electrice;</p> <p>8.Diagnosticarea componentelor electronice (placă de bază, senzori etc.);</p> <p>9.Verificarea și fixarea pieselor mecanice, lubrifierea acestora, dacă este necesar;</p> <p>10.Verificarea și, după caz, reprogramarea telecomenzilor;</p> <p>11.Predarea lucrărilor efectuate persoanei desemnate din partea Beneficiarului;</p> <p>12.Oferirea de consultanță privind utilizarea corectă a echipamentului (la solicitarea Beneficiarului);</p> <p>13.Serviciile vor fi prestate pentru fiecare aparat de aer condiționat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Beneficiarului.</p> |
| 2. | Aparat de aer conditionat AC MITSUBISHI NYOKO 12000 BTU INVERTER R32 | | | |
| 3. | Aparat de aer conditionat tip AC MITSUBISHI 63 ECONOM | | | |
| 4. | Aparat de aer conditionat tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A | | | |
| 5. | APARAT de aer conditionat tip split-inverter LOMO-B GWH24QE | | | |
| 6. | Aparat de aer conditionat tip split-inverter GMH18000BTU | | | |
| 7. | Aparat de aer conditionat tip split-isistem BORA R32 | | | |
| 8. | APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU (C.Guvernului cab.612) | | | |
| 9. | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.648) | | | |
| 10. | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.650) | | | |
| 11. | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.652) | | | |
| 12. | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (C.Guvernului cab.656) | | | |
| 13. | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (C.Guvernului cab.660) | | | |
| 14. | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (C.Guvernului cab.665) | | | |
| 15. | Aparate de aer conditionat KAISAI FLY 12000 BTU | | | |
| 16. | Aparate de aer conditionat KAISAI FLY 9000 BTU | | | |
| 17. | Aparate de aer conditionat KAISAI ICE 18000 BTU | | | |
| 18. | CLIMATIZATOR CRAFT 12000BTU/EA-35GW/A | | | |
| 19. | CLIMATIZATOR MIDEA -09 INVERTER | | | |
| 20. | CLIMATIZATOR "MITSUBISHI" | | | |
| 21. | Climatizator MSC-GA35/MU-GA35 | | | |
| 22. | CLIMATIZATOR-TOSIBA-RAS10 N CHSN0048578 | | | |
| 23. | CONDITIONER LGG 12 LH | | | |
| 24. | Conditioner -AAC Tip Split Inverter Sistem BORA A5 12 | | | |
| 25. | Conditioner -AAC Tip Split Sistem BORA A2 09 | | | |
| 26. | CONDITIONER- AC AOVIA R290 GPH12AO- K5DNN1A | | | |
| 27. | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 28. | CONDITIONER AC tip mobil Aovia R290 GPH12AO-K5NNA1A 841510900 | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | | |
| 29. | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA A4 GWH09AAAX-K6DNA4B (BIR.609) | | | | |
| 30. | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A bir.503 | | | | |
| 31. | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A bir.537 | | | | |
| 32. | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A on gereta Receanii | | | | |
| 33. | CONDITIONER AC tip split-inverter BORA R32 GWH18AAD-K6DNA4A/K6DNA1A bir.535 | | | | |
| 34. | CONDITIONER AC tip split-invertor BORA R32 GWH09AAB-K6DNA4A/K6DNA3A | | | | |
| 35. | CONDITIONER AC tip split-invertor BORA R32 GWH12AAB-K6DNA4A/K6DNA3A | | | | |
| 36. | CONDITIONER AC tip split-sistema Hisense R32 inverter CA35YR3FG | | | | |
| 37. | CONDITIONER AC YAMATO18000 BTU INVERTER fara KIT R32 | | | | |
| 38. | Conditioner BALLU BPPC-12HD{ pina la 35m/2 } | | | | |
| 39. | Conditioner C Aovia (R290) GPH12AO-K5NNA1A | | | | |
| 40. | CONDITIONER-CARRIER-42HW009 | | | | |
| 41. | CONDITIONER "FUJITSU ASH12" | | | | |
| 42. | CONDITIONER "FUJITSU ASY09" | | | | |
| 43. | Conditioner GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) | | | | |
| 44. | CONDITIONER HAIER HSU-09 | | | | |
| 45. | CONDITIONER "INVENTOR 12" | | | | |
| 46. | Conditioner MDV MDSFN-09HRN 1/MDOFN-12HN1 | | | | |
| 47. | ConditionerMDV MDSFN-12HRN 1/MDOFN-12HN1 | | | | |
| 48. | CONDITIONER "MIDEA" | | | | |
| 49. | CONDITIONER MNI FDTN/FDC308 HEN | | | | |
| 50. | CONDITIONER SkyWorth 12000TU | | | | |
| 51. | CONDITIONER SRK/SRC50 ZD | | | | |
| 52. | CONDITIONER "SRK25ZG" | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 53. | CONDITIONER SRK40HG/SRC40HG | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | | |
| 54. | CONDITIONER "TIMBERK" | | | | |
| 55. | CONDITIONER"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LID SRC50HZD" | | | | |
| 56. | Conditioner"MITSUBISHI SRK35ZG-S"split sistema | | | | |
| 57. | CONDITIONER-MYTSUBISHI H.I SRK 288 NEN | | | | |
| 58. | SISTEMA DE CONDITIONARE: COND. "SCM45GZ"1-buc, COND."SKM22GZ"2-buc,bir.512 | | | | |
| 59. | APARAT aer conditionat BORA | | | | |
| 60. | APARAT aer conditionat DAIKIN | | | | |
| 61. | APARAT aer conditionat DAIKIN (bir.341) | | | | |
| 62. | APARAT aer conditionat DAIKIN (bir.342) | | | | |
| 63. | Aparat aer conditionat DAIKIN FTXB25 (bir.354) | | | | |
| 64. | APARAT aer conditionat DAIKIN(bir.456) | | | | |
| 65. | APARAT de aer conditionat | | | | |
| 66. | Climat PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.126) | | | | |
| 67. | Climat PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.128) | | | | |
| 68. | CLIMAT PANASONIC CSCU-YE9MKE (bir.346) | | | | |
| 69. | CLIMATIZATOR | | | | |
| 70. | CLIMATIZATOR Kaiser | | | | |
| 71. | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 | | | | |
| 72. | CONDITIONER BECO BK 70/71 (arhiva) | | | | |
| 73. | ConditionerDalkin FTXB35C/RXB35Cinverter (bir.122) | | | | |
| 74. | CONDITIONER Dalkin FTXB35C/RXB35C inverter (bir.356) | | | | |
| 75. | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.349) | | | | |
| 76. | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.351) | | | | |
| 77. | CONDITIONER Dalkin FTX-25 (bir.353) | | | | |
| 78. | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.343) | | | | |
| 79. | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.347) | | | | |
| 80. | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 25L (bir.359) | | | | |
| 81. | CONDITIONER FTXN 25, lun.int RXN 35L (bir.345) | | | | |
| 82. | CONDITIONER FTXN 35 Lun RXN 35 | | | | |
| Directia nr.2 (Reședința de Stat Condrîța) | | | | | |
| 83. | Climatizator "General Electric"12000 BTU | | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 84. | CONDITIONER AY-AE-A244E SHARP | | |
| 85. | CONDITIONER CAMEX KFR12 | | |
| 86. | CONDITIONER LESAR (et.2-dormitorul principal) | | |
| 87. | CONDITIONER "SHARP" | | |
| Total | | | |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.21) | | | |
| 88. | CLIMATIZOR WMN 09 RK administrator. et.1 | | |
| 89. | CONDITIONER -CARIER-42HWS024/38YL012 | | |
| | CONDITIONER MEDIA Qx 3.5 KWT | | |
| 90. | APARAT DE AER CONDITIONAT | | |
| 91. | CLIMATIZOR CARRIER | | |
| 92. | CONDITIONER COOPER &HUNTER CH | | |
| 93. | CONDITIONER Electrolux EACS/1-09 | | |
| Total | | | |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.23) | | | |
| 94. | Aparat de aer conditionat 18000 BTU (str.N.Iorga, 23 birou) | | |
| 95. | APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU (str.N.Iorga, 23 ospataria) | | |
| 96. | Conditioner AC tip split-inverter BORA R32 GWH18AAD-K6DNA4A/K6DNA1A | | |
| 97. | Conditioner BALLU BPPC-12HD{ pina la 35m/2 } | | |
| 98. | Conditioner GREE GWH09AAB-K6DNA4A (9000 BTU) | | |
| 99. | Conditioner GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) | | |
| | Conditioner GREE GWH18AAD-K6DNA4A (18000 BTU) | | |
| 100. | Conditioner GREE GWH24AAD-K6DNA4A (24000 BTU) | | |
| Total | | | |
| Direcția nr.2 (str. Nicolae Iorga nr.24) | | | |
| 101. | CLIMATIZATOR BALLU-09 | | |
| 102. | CLIMATIZATOR MSZ - HC 35 INVERTER | | |
| 103. | CONDITIONER SPLIT SISTEMA MSR 09HRN1 | | |
| TOTAL | | | |
| Direcția nr.3 str.Puskin, 22 | | | |
| 104. | Aparat de aer conditionat Monosplit HABITAT 9000 | | |
| 105. | CONDITIONER CHIGO CS-32 H3A-V | | |

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA
ELECTRONICA

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA
ELECTRONICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 106. | CONDITIONER GE AIR B 12 | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNATURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNATURA ELECTRONICA |
| 107. | CONDITIONER Habitat 12.000 P.C. (R410) | | |
| Total | | | |
| Dir.3 str.A.Sciusev, 35 | | | |
| 108. | CONDITIONER ARISTON | | |
| 109. | CONDITIONER TOSHIBA | | |
| Total | | | |
| Dir.3 str.Puskin, 22 | | | |
| 110. | APARAT de aer conditionat Monosplit HABITAT 9000 | | |
| 111. | CONDITIONER CHIGO CS-32 H3A-V | | |
| 112. | CONDITIONER GE AIR B 12 | | |
| 113. | CONDITIONER Habitat 12.000 P.C. (R410) | | |
| 114. | CONDITIONER Split sistem | | |
| Total | | | |
| Dir.4 str. Stefan cel Mare,162 | | | |
| | APARAT DE AER CONDITIONAT 18000 BTU (str.Stefan cel Mare, 162, et.1, bir.106) | | |
| 115. | Climat SATURN ST12HRS ST12HRS(conditioner b/u) | | |
| 116. | CLIMATIZATOR HSU-09RE03/R2 | | |
| 117. | APARAT PENTRU AER CONDITIONAT | | |
| 118. | APARAT pentru aer conditionat (Haier) | | |
| 119. | ASUS AIO A3402 White | | |
| 120. | CLIMATIZATOR BECO | | |
| 121. | CLIMATIZATOR VITEK | | |
| 122. | CLIMATIZATOR VORTEX | | |
| 123. | CLIMATIZATOR WESTW.ACW | | |
| 124. | CLIMATIZATOR Vitek | | |
| 125. | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 | | |
| 126. | CLIMATIZATOR Westw.acw-09 3 | | |
| | CLIMATIZATOR (35 m/2) | | |
| Total | | | |
| Direcția nr.4 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et.5-14) | | | |
| 127. | Aparat de aer conditionat 12000 BTU | | |
| 128. | Aparat de aer conditionat 12000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.8 | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | bir.1-10) | CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA |
| 129. | Aparat de aer conditionat 18000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.14) | | |
| 130. | Aparat de aer conditionat 9000 BTU (str.Stefan cel Mare, 180, et.7 bir.703) | | |
| 131. | Aparat de aer conditionat KAISAI FLY 9000 BTU | | |
| 132. | Aparate de aer conditionat KAISAI ICE 18000 BTU | | |
| 133. | Climat SATURN ST12HRS ST12HRS(conditioner b/u) | | |
| 134. | CLIMATIZATOR HSU-09RE03/R2 | | |
| 135. | CLIMATIZATOR HSU-12RE03/R2 | | |
| 136. | CLIMATIZATOR NORDSTAR KFR-51W/X1C | | |
| | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A | | |
| 137. | CONDITIONER- AC GREE BORA R32 GWH12AAB K6DNA4A | | |
| 138. | CONDITIONER BALLU BSC-07H | | |
| 139. | CONDITIONER ELECTRO WMN18 N2613079624V2412885763 | | |
| 140. | Conditioner GREE BORA A2 GWH18AAC-3NNA2A/K3NNA1A | | |
| 141. | CONDITIONER GREE GWH09AAB-K6DNA4A (9000 BTU) | | |
| 142. | CONDITIONER GREE GWH12AAB-K6DNA4A (12000 BTU) | | |
| 143. | CONDITIONER GREE GWH18AAB-K6DNA4A (18000 BTU) | | |
| 144. | CONDITIONER GREE 09 {GWHO9NA} | | |
| 145. | CONDITIONER MIDIA MSE-07HR | | |
| 146. | CONDITIONER MIDIA MSE-12HR | | |
| 147. | APARAT aer conditionat Daikin | | |
| 148. | APARAT de aer conditionat BORA A5 | | |
| | APARAT pentru conditioner TLC | | |
| 149. | CLIMATIZATOR HAIER | | |
| 150. | CLIMATIZATOR VITEK | | |
| 151. | CLIMATIZATOR WESTW.ACW-09 | | |
| 152. | CLIMATIZATOR YamatoHW24 R410 | | |
| 153. | CONDITIONER Daikin RXB35C | | |
| Total | | | |
| Direcția nr.5 (bul. Stefan cel Mare 124) | | | |
| 154. | APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU (Stefan cel Mare ,nr.124) | | |
| TOTAL | | | |

| Direcția nr.5 (bul. Stefan cel Mare 134) | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 155. | APARAT de aer conditionat AC MITSUBISHI NYOKO 12000 BTU INVERTER R32 | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | | |
| 156. | CONDITIONER-AC tip split-sistem BORA NEW GWH12AAB-K3NNA1A/K3NNA2A | | | | |
| | CONDITIONER TADIRAN | | | | |
| 157. | CONDITIONER TOSHIBA | | | | |
| 158. | CONDITIONER ELECTROLUX - bir.318 | | | | |
| 159. | CONDITIONER ELECTROLUX - bir.320 | | | | |
| 160. | CONDITIONER FTXS20K/RXS2013 - et.5 | | | | |
| 161. | CONDITIONER FTX25JV/RX25JV - et.5 | | | | |
| 162. | CONDITIONER FTX71GV/RX71GVB - et.5 | | | | |
| 163. | CONDITIONER LG (server) | | | | |
| 164. | CONDITIONER SAMSUNG - bir.317 | | | | |
| 165. | CONDITIONER SAMSUNG - bir.319 | | | | |
| 166. | CONDITIONER Vortex - et.4 | | | | |
| Total | | | | | |
| Direcția nr.7 (Vadul lui Vodă IT-Relax) | | | | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA |
| | CONDITIONER AKIRA AC-S10HGE/NP | | | | |
| 167. | CONDITIONER CARIER-38 FB4BSF060 | | | | |
| 168. | CONDITIONER FUJITSU ASH30 | | | | |
| 169. | CONDITIONER TOCHIBA DAISECAI RAS13 CU | | | | |
| 170. | CONDITIONER TOCHIBA RAS10 | | | | |
| 171. | CONDITIONER TOCHIBA RAS13 | | | | |
| 172. | CONDITIONER TOCHIBA RAS24 | | | | |
| Total | | | | | |
| Direcția nr.8 (str. 31 august 1989) | | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | | |
| 173. | CONDITIONER Nord Star 25 (9000 BTU) | | | | |
| 174. | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) | | | | |
| 175. | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) | | | | |
| 176. | CONDITIONER Nord Star 35 (12000BTU) | | | | |
| Total | | | | | |
| Direcția nr.8 (str. Păcii nr.22) | | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | | |
| 177. | CONDITIONER TOSHIBA DAISECAL RAS10 | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| 178. | CONDITIONER TOSHIBA RAS10 | CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA |
| 179. | CONDITIONER TOSHIBA RAS18 | | |
| 180. | CONDITIONER TOSHIBA RAS24 | | |
| Lista Fancoil-uri | | | |
| 181. | Fan Coil AWC 2330 Nicolae Iorga 21 | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA | CONFORM CAIETULUI DE SARCINI CONFIRMAT PRIN SEMNARTURA ELECTRONICA |
| 182. | Fan Coil AWC 2330/4020/5020/5030/2020/3030 Nicolae Iorga 23 | | |
| 183. | Fan Coil UNIT FK 02 Casa | | |
| 184. | Fan Coil UNIT FK 02 Bd. Ștefan cel Mare 162 | | |
| Total | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: str. Lunca Bicului nr. 26/1