

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21619645 din 15 mai 2026

Obiectul achiziției: **Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a havuzului pentru anul 2026**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a havuzului pentru anul 2026	Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a havuzului pentru anul 2026	GERMANIA	CHEMOFORM AG	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pompă unitară B14AO1904P318331000039 (GET) -6 buc.</li> <li>Pompă unitară D-GIANT N-20TP - 10 buc.</li> <li>Pompa Aqua Master 38 - 2 buc.</li> <li>Panou automat de reglare și întreținere a apei din havuz „DINOTEC” - 2 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare cu convectori LED UNIT -3 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare cu convectori VFD UNIT - 2 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare cu filtrare a apei FILTER UNIT - 4 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare și control CONTROL UNIT - 1 buc.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pompă unitară B14AO1904P318331000039 (GET) -6 buc.</li> <li>Pompă unitară D-GIANT N-20TP - 10 buc.</li> <li>Pompa Aqua Master 38 - 2 buc.</li> <li>Panou automat de reglare și întreținere a apei din havuz „DINOTEC” - 2 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare cu convectori LED UNIT -3 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare cu convectori VFD UNIT - 2 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare cu filtrare a apei FILTER UNIT - 4 buc.</li> <li>Panou electric de dirijare și control CONTROL UNIT - 1 buc.</li> </ol>	

				<p><b>9. Filtre cu nisip „KVART” - 4 buc.</b></p> <p>I. <b><u>Lucrări de deconservare</u></b> (se efectuează primăvara):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Montarea echipamentelor de pompare și dozare;</li> <li>● Montarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;</li> <li>● Verificarea și întreținerea conformă a echipamentului electric a panourilor de dirijare</li> <li>● Punerea în funcțiune și reglarea finală a sistemelor în ansamblu ;</li> <li>● Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale.</li> </ul> <p>II. <b><u>Lucrări de deservire regulată</u></b> (o dată la 7 zile):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Controlul și configurarea echipamentelor;</li> <li>● Verificarea și menținerea compoziției chimice a apei;</li> <li>● Dozarea chimică pentru restaurarea compoziției chimice standarde a volumului de apă de aproximativ 600 m<sup>3</sup> (preparatele chimice de dezinfectare să fie incluse în costul serviciilor de deservire);</li> <li>● Curățarea bolului și aspirarea.</li> <li>● Dozarea preparatelor chimice speciale pe durata funcționării sistemelor de havuz</li> </ul>	<p><b>9. Filtre cu nisip „KVART” - 4 buc.</b></p> <p>I. <b><u>Lucrări de deconservare</u></b> (se efectuează primăvara):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Montarea echipamentelor de pompare și dozare;</li> <li>● Montarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;</li> <li>● Verificarea și întreținerea conformă a echipamentului electric a panourilor de dirijare</li> <li>● Punerea în funcțiune și reglarea finală a sistemelor în ansamblu ;</li> <li>● Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale. -Compactal -Entcalker Konzentrat</li> </ul> <p><b><u>Producator : Chemoform AG (Germania)</u></b></p> <p>II. <b><u>Lucrări de deservire regulată (o dată la 7 zile):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Controlul și configurarea echipamentelor;</li> <li>● Verificarea și menținerea compoziției chimice a apei;</li> <li>● Dozarea chimică pentru restaurarea compoziției chimice standarde a volumului de apă de aproximativ 600 m<sup>3</sup> (preparatele chimice de dezinfectare să fie incluse în costul serviciilor de deservire);</li> <li>● Curățarea bolului și aspirarea.</li> </ul> <p>Dozarea preparatelor chimice speciale pe durata funcționării sistemelor de havuz:</p> <p><b><u>Producator CHEMOFORM AG , Germania :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CH granulat</li> <li>-pH(-) Minus granulat</li> <li>-Alba Super K</li> <li>-Flockfix Kartuschen</li> </ul>
--	--	--	--	---	---

				<p><b>III. Lucrări de conservare</b> (se efectuează toamna):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Scurgerea apei din cadă și sistem;</li> <li>● Purjarea conductelor pentru a elimina apa rămasă;</li> <li>● Demontarea echipamentelor de pompare și dozare;</li> <li>● Demontarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;</li> <li>● Sigilarea (montarea dopurilor) și pregătirea elementelor tehnice pentru vremea rece.</li> <li>● Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale</li> </ul> <p><b>IV. Elaborarea documentației necesare</b> (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detaliată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)</p>	<p>-Ph minus flussig -Chemoclor flussig -Chemoclor T90 granulat -Chemoclor T-Grostabletten</p> <p><b>III. Lucrări de conservare</b> (se efectuează toamna):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Scurgerea apei din cadă și sistem;</li> <li>● Purjarea conductelor pentru a elimina apa rămasă;</li> <li>● Demontarea echipamentelor de pompare și dozare;</li> <li>● Demontarea echipamentului de iluminare și a elementelor de formare a jetului;</li> <li>● Sigilarea (montarea dopurilor) și pregătirea elementelor tehnice pentru vremea rece.</li> <li>● Spălarea căzii havuzului cu preparate chimice speciale: -Compactal -Entcalker Konzentrat</li> </ul> <p><b>Producator : Chemoform AG</b> <b>(Germania)</b></p> <p><b>IV. Elaborarea documentației necesare</b> (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detaliată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>V. Efectuarea intervenției de mentenanță programată săptămânală</p> <p>Efectuarea <b>intervenției de avarie prompte la cerere.</b></p>	<p>V. Efectuarea intervenției de mentenanță programată săptămânală</p> <p>Efectuarea <b>intervenției de avarie prompte la cerere.</b></p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Galcenco Igor** În calitate de: director

Ofertantul: **OGNES-NORD SRL** Adresa: mun.Chisinau , str. Andrei Doga 30/1