

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1679652256289 (Achizitii.md ID - 21076672) din 24 martie 2023	
Obiectul achiziției: Achiziționarea rulmentului inferior la preîncălzițoarele de aer regenerative.	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr. 1		2	3	4	5	6	8
1.1	Rulment inferior la preîncălzițoare de aer regenerativ (PBII) tip 9039488X (sau echivalentul)	Rulment tip 9039488X	Rusia, Belarusia	CBPI3, MIP3	Tipul rulmentului conform GOCT 9942-90 (sau echivalentul) D, mm – 440 D, mm – 780 H, mm – 206 Metalul de executare a separatorului rulmentului – alamă Condițiile tehnice de producere, verificare, ambalare, păstrare (conservare), transportare, predare, garanție a producătorului în conformitate cu - GOCT 520-2011. Termenul de garanție minim 12 luni din data punerii în funcțiune. Rulmentul este destinat pentru a primi sarcina axial (prevalează) – radială a preîncălzițorului de aer regenerativ (PBII)	Tipul rulmentului conform GOCT 9942-90 (sau echivalentul) D, mm – 440 D, mm – 780 H, mm – 206 Metalul de executare a separatorului rulmentului – alamă Condițiile tehnice de producere, verificare, ambalare, păstrare (conservare), transportare, predare, garanție a producătorului în conformitate cu - GOCT 520-2011. Termenul de garanție minim 12 luni din data punerii în funcțiune. Rulmentul este destinat pentru a primi sarcina axial (prevalează) – radială a preîncălzițorului de aer regenerativ (PBII)	GOCT 520-2011

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv



SRL "GMC Engineering"
Adresa: MD 2071, str. Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chîșinău, Republica Moldova

Data: 25 aprilie 2023