

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1754468549532 din 06.08.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat (9000BTU) la suprafața de 25 m2 inclusiv instalarea lor.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparat de aer condiționat (9000BTU) la suprafața de 25 m2 inclusiv instalarea lor.	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Conform caietului de sarcini.	Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică – 220W, puterea consumată de încălzire 786W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,6 Puterea nominala de încălzire: min 2,7 Capacitate racire aer +17+53 Capacitate încălzire aer -15+30 Eficienta energetica: A++ Nivel zgomot interior: 22 - 42dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: R32, Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova Accesorii: Telecomanda Garantie - 36 luni Prețul va include livrarea, instalarea și punerea în funcțiune la destinatar. (traseu frigorific până la 3 m.l) Garantie – 36 luni.	

--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.