

"19" mai 2024

s. Varnița, r. Anenii Noi

INVESTITOR AUAI "VARNIȚA"Președinte Jardețki Dorin

Proces verbal privind lucrarea construcție-montaj la stația de pompare cu înlocuirea echipamentului hidromecanic și electric al grupului de pompare nr. 3 din stația de pompare "Varnița-12" executată la obiectul din r. Anenii Noi, s. Varnița în cadrul contractului de vânzare-cumpărare nr. 054-SP-24 din 09 decembrie 2024 încheiat între "AGRODOR-SUCCES" SRL și AUAI "VARNIȚA" și contractul 09/24 din 20 septembrie 2024 încheiat între "AGRODOR-SUCCES" SRL și "Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare" pentru lucrările hidrotehnice la GP nr. 3.

1. Lucrările au fost executate de către "Agrodor-Succes" SRL.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15-19 mai 2025, fiind formată din:

*Președintele comisiei:*

Președinte AUAI "VARNIȚA"

D. Jardețki

*Membrii comisiei:*

Președinte AUAI "VARNIȚA"

D. Jardețki

Inginer "AGRODOR-SUCCES" SRL

A. Comandari

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Lucrările de construcție-montaj au fost efectuate calitativ iar obiectul poate fi exploatat conform destinației;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa obiectul, construcție montaj INLOCUIREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECHANIC SI ELECTRIC AL GRUPULUI DE POMPARE NR. 3 DIN STATIA DE POMPARE VARNITA-12 ÎN RAIONUL ANENII NOI, S. VARNIȚA.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Atingerea tuturor sarcinilor prevăzute în Schita de Proiect cu executarea tuturor lucrărilor de construcție-montaj la INLOCUIREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECHANIC SI ELECTRIC AL GRUPULUI DE POMPARE NR. 3 DIN STATIA DE POMPARE VARNITA-12 ÎN RAIONUL ANENII NOI, S. VARNIȚA.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De pregătit obiectul pentru recepția finală.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul amplasat pe numărul cadastral: stație de pompare: 0502117.068; adresa r. Anenii Noi, s. Varnița extravilan, compus din următoarele construcții: pompa centrifugala Q=500m<sup>3</sup>/h, H=89m; vana din fonta cu flanse DN300 PN16; vana din fonta cu flanse DN400 PN16; clapeta de sens din fonta cu flanse tip fluture DN300 PN16; compensator de montaj DN300 PN16; set de echipament de forta in panoul existent, intrerupator automat 3 poli 400A 415 VAC; declansator electronic, In=400A 3P; echipament pentru panoul local de comanda in set cu ampermetru analogic 96x96 0-600A, releu de monitorizare senzor PTC;

transformator de curent 600/5A; fir de forta de cupru, U0/U-0,6/1kV VVGng 1x185 mm<sup>2</sup>; cablu de forta din cupru ПВ31x95 mm<sup>2</sup>; cablu de forta din cupru ПВ31x185 mm<sup>2</sup>; teava de metal Dn426x8mm; reductie din otel sudabila DN 406,4x8,8/323,9x7,1; reductie din otel sudabila DN 323,9x7,1/168,3x4,5; reductie din otel sudabila DN 406,4x8,8/273,1x6,3; fittinguri și accesorii.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi "19" mai 2024 în s. Varnița, r. Anenii Noi în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

*Președintele comisiei:*

Președinte AUA "VARNIȚA"

D. Jardețki

*Membrii comisiei:*

Președinte AUA "VARNIȚA"

D. Jardețki

Inginer "AGRODOR-SUCCES" SRL

A. Comandari



8. Lucrarea de construcție-montaj la inlocuirea echipamentului hidromecanic si electric al grupului de pompare nr. 3 din statia de pompare "Varnita-12" executată la obiectul din r. Anenii Noi s. Varnița, este:

ANTREPRENOR:

PRIMITĂ:

"Agrodor-Succes" SRL  
"19" mai 2025

AUA "Varnița"  
"19" mai 2025

Inginer Andrei Comandari

Președinte Dorin Jardețki

L.Ș.

L.Ș.

