

# ICS "TehGaz Grup" SRL

MD-2069, or. Chişinău, str. Mesager 8, IDNO 1006600041260, tel/fax: +37322758624

## Certificat de calitate № 2552

pentru oxigen medicinal în stare lichefiată

Partida №: 0709

Numărul cisternei: IITK 5/0.25

Masa netă: ----

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,50	99.90
2	Concentrația de C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , în %,	Absent	absent
3	Concentrația de CO <sub>2</sub> la 1 dm <sup>3</sup> de oxigen lichefiat, cm <sup>3</sup> , nu mai mare	3,0	0.09
4	Conținutul de ulei	Absent	absent
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
6	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
7	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
8	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
9	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform GOST 6331-78

Inginer laborant: [Signature]  
Laboratorul Secției de Producere

Data: 09.09.2021

