

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1691490882241						
Obiectul achiziției: Generator electric						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr.1: Generator electric de tip închis cu carcasă insonorizată	FULL FG 220	Turcia	Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.	Dotat cu panou de control (cu posibilitatea programării și monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, etc.), buton de oprire în caz de avarie, regulator de tensiune electronic; Puterea nominală minim – 150 kW, 190 kVA; Tensiunea – 3~220-240/400 V, 50 Hz; Sistem de pornire/oprire – automat, la comanda panoului AAR (ATS/AVR), completat corespunzător generatorului propus; Sistem de răcire – cu lichid cu radiator; Variațiile în tensiune maxim – 3 %; Tipul de combustibil – motorină; Consumul la sarcina de 100 % - maxim 45,0 l/h; În ofertă va fi inclus suplimentar: panoul AAR (ATS/AVR) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus, construcția platformei pentru generator din beton corespunzător dimensiunilor generatorului propus, livrarea, montarea, programarea, pozarea firelor electrice prin cablu canal sau furtun metalic izolat din PVC și conectarea la panoul electric central al instituției; Pornirea de probă pînă la darea în exploatare se va efectua din contul ofertantului; Termenul de garanție minim 24 luni de la data primirii/predării.	Dotat cu panou de control (cu posibilitatea programării și monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, etc.), buton de oprire în caz de avarie, regulator de tensiune electronic; Puterea nominală – 160 kW, 200 kVA; Tensiunea – 3~220-240/400 V, 50 Hz; Sistem de pornire/oprire – automat, la comanda panoului AAR (ATS/AVR), completat corespunzător generatorului propus; Sistem de răcire – cu lichid, cu radiator; Variațiile în tensiune maxim – ±1%; Tipul de combustibil – motorină; Consumul la sarcina de 100 % - 41,0 l/h; În ofertă va fi inclus suplimentar: panoul AAR (ATS/AVR) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus, construcția platformei pentru generator din beton corespunzător dimensiunilor generatorului propus, livrarea, montarea, programarea, pozarea firelor electrice prin cablu canal sau furtun metalic izolat din PVC și conectarea la panoul electric central al instituției; Pornirea de probă pînă la darea în exploatare se va efectua din contul ofertantului; Termenul de garanție 24 luni/750 ore de la data primirii/predării.	

Semnat: _____
Nume: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa: Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
Data: 15.08.2023