

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1689748135765__din_19/07/2023__
Obiectul achiziției:____ Servicii de deservire tehnică a climatizoarelor ____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1						
Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor (conform Anexei Nr.1 din caietul de sarcini)	Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor (conform Anexei Nr.1 din caietul de sarcini)			Verificari primare • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta	Verificari primare • Stare generale unitate interna • Stare generala unitate externa • Instalare conforma cu specificatiile producatorului • Alimentare la sursa de tensiune • Functionalitatea telecomenzii sau a interfetei de comanda • Temperatura recomandata de functionare interior/exterior • Pierderi vizibile de agent frigorific • Stare sistem filtrare unitate interna • Stare sistem drenaj condens • Stare traseu si izolatie frigorifica • Stare elemente fixare - console unitate externa Proceduri standard profilaxie/mentenanta	

				• Curatare filtre unitate intern – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată);	• Curatare filtre unitate intern – curatat de praf – curatat cu solutie antibacterii – degresat – antibacterian • Curatare evaporator unitate interna • Curatare carcasa unitate interna • Curatare condensator unitate externa • Curatare carcasa unitate externa • Tensiune electrica • Amperaj compresor • Fazaj compresor • Verificare conexiuni electrice • Verificare presiune aspiratie • Verificare si curatare electroventilator unitate interna, daca este cazul • Verificare si curatare electroventilator unitate externa, daca este cazul • Verificare circuit frigorific, inclusive presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (pînă la 150g/ bucată); 1. Daca in urma verificarilor efectuate se constata stari care pot fi corectate prin curatare, igienizare si operatiuni mecanice (strangere, largire, repositionare etc), acestea vor fi efectuate de catre echipa tehnica în faza proceduri standard profilaxie/mentenanță. 2. Daca in urma verificarilor efectuate se constata că defecțiunile constatate nu pot fi înlăturate în baza proceduri standard profilaxie/mentenanță, echipa tehnică a operatorului economic va prezinta obligatoriu acte de constatare tehnica pentru fiecare unitate de echipament, descrierea defecțiunilor și
--	--	--	--	--	---

					a elementelor/modulelor defectate care necesită a fi înlocuite/reparate inclusiv și lucrările adăugătoare necesare cu estimarea costurilor pentru a aduce echipamentele la stare funcțională conform specificațiilor tehnice. - In preț inclus cheltuieli de deservire tehnică , transport și autoturn - Termenul de prestare servicii conform Anexei Nr.1 din anunt de participare – 30 zile din momentul semnării contractului.	
TOTAL						

Semnat: _____ electronic _____ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu_ În calitate de: __Manager Vinzari __

Ofertantul: _Amber Moldovanu SRL_____ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68 _____