

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ № K147.TR.D/12/01/22

Кабель силовий, що не поширює горіння, марок: ВВГнг (ҮпKY, ҮпKY FLEX), АВВГнг, ВВГзнг, АВВГзнг, ВБбШвнг, АВБбШвнг з номінальним перерізом жил від 1,5 мм² до 1000,0 мм².

Найменування та місцезнаходження виробника: ТОВ «Інтеркабель Київ», Україна, Київська обл., с. Капітанівка, вул. Дачна 5, код ЄДРПОУ - 32739864.

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації виготовляється згідно з ТУ У 31.3-32739864-001-2004 «Кабелі силові та контрольні, не розповсюджуючи горіння», ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, IDT), ДСТУ EN 60228:2015.


Об'єкт декларації відповідає вимогам ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1067.

Відповідає вимогам нормативних документів: з ТУ У 31.3-32739864-001:2004, ДСТУ HD 604 S1:2012 (HD 604 S1:1994, IDT), ДСТУ 4809:2007 п.4.1, 4.2.

Додаткова інформація: протокол випробувань №№ 44, 45 від 02.03.2021, №№ 46, 47 від 03.03.2021 ВЛ ТОВ фірма «ПРОМІНВЕСТ ПЛАСТИК» (ат.акр. № 20651), № 18с/21 від 17.03.2021 виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (ат.акр. № 20007), № 21с/16 від 26.02.2016, № 126п/19 від 20.02.19, № 124т/19 від 31.05.19 виданий ВЛ ПрАТ «УкрНДІКП» (ат.акр. № 2Т007), №№ 27/2-2016, 29/2-2016, 30/2-2016 від 29.02.2021 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (ат.акр. № 2Н278). Сертифікат відповідності від 11.03.2021 № DCS.0001047-21 дійсний до 02.03.2024, виданий Державний центр сертифікації ДСН України (ат.акр. № 1О206). Сертифікати на систему менеджменту якості EN ISO 9001:2015 № 20100223014743 дійсний з 01.08.2022 до 28.04.2025, на систему екологічного менеджменту EN ISO 14001:2015 № 20104223014744 дійсний з 01.08.2022 до 16.06.2025, видані TÜV AUSTRIA CERT GmbH.

с. Капітанівка

Генеральний директор
ТОВ «Інтеркабель Київ»



Олексій САВЧЕНКО

01.08.2022



Дійсність декларації про відповідність можна перевірити за тел.: (044) 221-54-05.