

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1698952607493 din 02.11.2023						
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.</p>	<p>Cerințe tehnice pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; - capacitate termică 9 000 BTU; - clasa de eficiență energetică: A++; - sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; - temperatura exterioară la răcire max. +43 °C - temperatura exterioară la încălzire -15 °C - agent frigorific R32. - debit aer mediu 420 m3/h - Reglarea direcției fluxului de aer Da - Auto-restart Da - Mod turbo Da - Dezumidificarea aerului Da - Autocurățare Da - Timer pornire / oprire Da - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 <p>Termen de garanție 36 luni.</p>	
Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	-	R.Moldova	ELPO SRL	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport,	Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru 3/8 - 1/4, cablu electric, tub drenaj pentru condensare dn16 : 7ml pentru fiecare unitate.	

				tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU					
Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 <p>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	<p>Cerințe tehnice pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; - capacitate termică 12 000 BTU; - clasa de eficiență energetică: A++; - sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; - temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; - interval temperatura exterioară la încălzire min. -15°C; - agent frigorific R32; - debit aer mediu 550 m3/h - Reglarea direcției fluxului de aer Da - Auto-restart Da - Mod turbo Da - Dezumidificarea aerului Da - Autocurățare Da - Timer pornire / oprire Da - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014 <p>Termen de garanție 36 luni</p>
Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	-	R.Moldova	ELPO SRL	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru 3/8 - 1/4, cablu electric, tub drenaj pentru condensare dn16 : 7ml pentru fiecare unitate.

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1698952607493 din 02.11.2023**

Obiectul achiziției: **Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea demăsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discout %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU										
MD04TRPB AA314110E 16291AE	1.1.Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU	buc	35	6410,00	7692,00	224350,00	269220,00	Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului i în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului i, dar dupa inregistrarea contractului	MD04TRPBAA314110E16291AE	
51000000-9	1.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	35	1100,00	1320,00	38500,00	46200,00			
Total lot 1:						262850,00	315420,00			
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU										
39717200-3	2.1.Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	buc	35	6660,00	7992,00	233100,00	279720,00			
51000000-9	2.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	serviciu	35	1100,00	1320,00	38500,00	46200,00			
Total lot 2:						271600,00	325920,00			
Total, MDL						534450,00	641340,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B