

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1715691458027 (21225677)</u> din 20.05.2024
Obiectul de achiziției: Servicii de reparare si intretinere a aparatelor de aer conditionat necesare pentru activitatea Centrului de Transfuzie a Sangelui pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de reparare si intretinere a aparatelor de aer conditionat	Servicii de reparare si intretinere a aparatelor de aer conditionat	MD	MD	Conform Caietului de sarcini	Lista serviciilor prestate în cadrul Serviciilor de reparare si intretinere a aparatelor de aer conditionat : Verificarea vizuala la prezenta deteriorarilor mecanice si electrice; Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizatorului in regimurile de incalzire si racire;Verificarea diferentei de temperatura a blocului interior in regimurile de incalzire si racire;Verificarea jaluzelelor si a mecanismului de actiune a lor; Verificarea corectitudinii indicatiilor regimurilor de functionare; Dezasamblarea/asamblarea (in caz de necesitate)a partilor componente ale utilajului; Curatarea schimbatorului de caldura a blocului interior; Curatarea schiminatorului de caldura a blocului exterior; Curatarea grilei de admisie a aerului a filtrelor de aer;	

				Curatarea corpurilor blocurilor interior si exterior; Verificarea etanseitatii circuitului frigorific si lichidarea eventualelor scurgeri; Verificarea functionarii sistemului de drenare; Verificarea legaturilor electrice si a rotilor (elicele) ventilatoarelor; Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elementelor de urgenta; Verificarea tensiunii electrice; Verificarea curentului de lucru al compresorului (in caz de necesitate); Diagnostica blocurilor electronice; Verificarea fixarilor mecanice, a rulmentilor si lubrifierea lor in caz de necesitate; Consultarea si instruire personalului privind regulile de baza in exploatarea climatizoarelor si intretinerea lor; Dupa efectuarea deservirii tehnice, va fi oferita garantie la lucrarile efectuate pe o perioada de 7 luni; Dupa efectuarea deservirii tehnice va fi oferit un act cu concluzii tehnice pentru tot utilajul deservit; Daca parametrii verificati nu vor corespunde normelor, se va intocmi un act de diagnostica, unde vor fi indicate defectele depistate si cauza aparitiei lor. Deservirea tehnica a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostica va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Pretul unui act va fi de – 350 lei. Deservirea tehnica a acestor climatizoare se va efectua dupa reparatia lor. Termenul-limita de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi de 9 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. In caz ca teava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi inlocuita cu teava PEX-AL 016 sau 020. In pretul ofertei sunt incluse toate cheltuielile legate de serviciile de transport.	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chişinău, str. Stefan Neaga 66